Demontovať elektroinštaláciu plnom rozsahu vrátane rozvádzača RH2!

Zachovať existujúcu elektroinštaláciu plnom rozsahu!

Demontovať elektroinštaláciu plnom rozsahu vrátane rozvádzača RH2!

Zachovať existujúcu elektroinštaláciu plnom rozsahu!

POŽIARNA SEKČNÁ BRÁNA 3000x3000 (JESTVUJÚCA)

KÁBLOVÝ ŽLAB 150/50

KÁBLOVÝ ŽLAB 100/50

KÁBLOVÝ ŽLAB 200/50

ZÓNA 1, Okruh SC01 z OS4

ZÓNA 2, Okruh SC01 z OS4

rozvádzač VZT FM

kábel priviesť k FM a odtiaľ k ventilátoru

rozvádzač MaR

senzor pre pisoár pripojiť na svetelný obvod

rozdelkovač podlahového kúrenia

Regulátor pre V39

Regulátor pre V38

Regulátor pre V36

Regulátor pre V37

Regulátor pre V35

kábl. rebrík

sekčná brána

nákl. most

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

OZNAČENIE MIESTNOSTÍ	NÁZOV MIESTNOSTI
C119	SKLAD
C120	KANCELÁRIA
C121	PRÍRUČNÝ SKLAD
C122	PRÍPRAVA NA EXPEDÍCIU
C123	CHODBA
C124	KOTOLŇA
C125	PRÍRUČNÝ SKLAD
C126	ŠATŇA MUŽI PRACOVNÁ
C127	HYGIENA MUŽI
C128	ŠATŇA MUŽI CIVILNÁ
C129	UPRATOVAČKA
C130	ŠATŇA ŽENY CIVILNÁ
C131	HYGIENA ŽENY
C132	ŠATŇA ŽENY PRACOVNÁ

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA:

3/NPE AC ~50Hz, 400/230V, TN-C-S
3/NPE AC ~50Hz, 400/230V, TN-S
1/N/PE AC ~50Hz, 230V, TN-S

ZÁKLADNÁ OCHRANA: STN 33 2000-4-41 ß.411.2
- izolácia živých častí (f.411.2)
- Zábrany a kryty (f.412.2)
- Prekážky (f.412.3)
- Umiestnenie mimo dosah (f.413)

OCHRANA PRI PORUCHE: STN 33 2000-4-41 ß.411.3
- Samočinné odpojenie napájania v sústave TN (f.411.3.2)
- Samočinné odpojenie napájania v sústave TN (f.411.3.2
- Doplnková ochrana pomocným pospojovaním (f.411.3.3
- Doplnková ochrana: ochranné pospojovanie (f.413.1.1.1 a f.414

MIEŠANÁ OCHRANA: STN 33 2000-4-41 ß.410
- Doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD) (f.415.1
- Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie (f.415.2

LEGENDA:

Rozsah demontážnych prác

Rozsah ponechania pôvodnej elektroinštalácie

POZNÁMKY:
- NEVZŤAHUJE SA NA ŽIADNE ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, KTORÉ NIE SÚ SÚČASŤOU TOHTO ZHOTOVENÉHO PROJEKTU.
- PROJEKT JE VYPRACOVANÝ NA ŽIADOSŤ KLIENTA A NEMÔŽE BYŤ POUŽITÝ NA INÉ ÚČELY BEZ PÍSOMNÉHO SÚHLASU AUTORA PROJEKTU.
- NEZAHŔŇA ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, KTORÉ NEBOLI PREDMETOM TOHTO ZHOTOVENÉHO PROJEKTU.
- PROJEKT JE VYPRACOVANÝ NA ŽIADOSŤ KLIENTA A NEMÔŽE BYŤ POUŽITÝ NA INÉ ÚČELY BEZ PÍSOMNÉHO SÚHLASU AUTORA PROJEKTU.
- NEZAHŔŇA ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, KTORÉ NEBOLI PREDMETOM TOHTO ZHOTOVENÉHO PROJEKTU.
- RIEŠENIE JE POTREBNÉ PREDBEHNÚŤ NA STAVBE, PRÍPADNE NEZROVNALOSTI KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM

VÝROBNÝ AREÁL TATRAKON

JANELE Spol. s r.o.
Puchanky 104
906 36 Puchanky

PRÍSTAVBA HALY H3

Elektro

Demontážne práce

Ing. Ivo Kravčík

Ing. Ivo Kravčík

Ing. Ivo Kravčík

Ing. Ivo Kravčík

E1