

Názov zákazky:	Výrobný areál TATRAKON – Prístavba haly H3
Prijímateľ:	TATRAKON spol. s r.o., IČO: 31 692 613
Predmet:	Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie

Otázky od záujemcu, doručené prostredníctvom elektronického obstarávacieho systému Josephine dňa 25.04.2023 o 09:48:52

Otázka č. 1.

Žiadame verejného obstarávateľa upresniť nezrovnalosť medzi VV a PD objekt SO103.2 Prístavba a úprava v hale H3 časť 03 – Plynofikácia je položka:

0 K Pol254 Skriňa HUP a regulácie vrátane vybavenia a kotvenia - demontovaná pre opätovnú montáž 650x550x300 ks 1,000 0,00

Uvedená HUP skriňa ako pôvodná a v PD výkres č.AP02 IZOMETRIA je uvedená nová skrinka HUP hala H3.

Taktiež v poznámke je uvedené, že plynovod je vyvedený nad terén do novej skrinky.

Žiadame upresniť či uvažovať s novou plynovou skrinkou alebo zachovať pôvodnú.

Odpoveď prijímateľa:

Skrinka sa môže použiť pôvodná, treba ju len preložiť z pôvodnej polohy do novej polohy.