Názov zákazky:	**Výrobný areál TATRAKON – Prístavba haly H3**
Prijímateľ:	TATRAKON spol. s r.o., IČO: 31 692 613
Predmet:	Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie

Otázky od záujemcu, doručené prostredníctvom elektronického obstarávacieho systému Josephine dňa 26.04.2023 o15:29:19

Otázka č. 1.

Objekt SO 103.2 Stavebná časť a architektúra
- K položkám č. 40,41 žiadame verejného obstarávateľa o úpravu výmery z 1792m2 na 1812,90m , výpočet je ((23,86*84,84- svetlíky 201,6m2)=1812,90m2. Týka sa to aj položiek č. 285,286,287,353,354 t.j celá kompletná strešná skladba.

Odpoveď prijímateľa:
Uvedená výmera 1792m2 je správna, jedná sa o plochu strechy bez atiky.

Otázka č. 2.

Objekt SO 104.2- Oporné múr
- Položka č. 25- Montáž oplotenia vo výkaze je 114m, v Projektovej dokumentácií je 84m, Prosíme o určenie množstva.

Odpoveď prijímateľa:
Výmera 114m je správna, je v nej započítaná aj demontáž a spätná montáž 30m oplotenia, ktoré bude potrebné dočasne odstrániť kvôli realizácii stavby.

Otázka č. 3.

Objekt: SO 201.2 Búracie práce ku profesiám t.j čistiací systém,plynoinštalacia, stlačený vzduch,UK

- Žiadame vysvetliť verejného obstarávateľa čo sa ruzumie pod položkou likvidácia hlavne zdemontovaných zariadení(napr.kompresor). Čo si chce investor ponechať a čo sa požaduje zlikvidovať na skládku.

Odpoveď prijímateľa:
Technologické zariadenia neriešiť, len potrubné rozvody vrátane skládky.