



- LEGENDA: A - Svítidlo zářivkové 2x36W, IP65, EP
B - Svítidlo žárovkové 2x60W (osadit LED12W), IP65, s ochranným košem
C - Svítidlo zářivkové 2x58W, IP65, EP
E8 - bojler 230V
E9 - sauna 400V
2P+PE 230V, 16A
2P+PE 230V, 16A, IP44
1
1, IP44
3x400V, 25A, IP44

| ČÍSLO | NÁZEV MÍSTNOSTI | Em (lx) |
|-------|--------------------|---------|
| 110 | Sklad | 150 |
| 111 | Sušárna | 200 |
| 112 | Prádelna | 300 |
| 141 | technická místnost | 200 |

Rozvodná soustava: 3+NPE stř. 50 Hz, 400V/TN-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem:
- automatickým odpojením od zdroje
- doplňková ochrana - proudovým chráničem
- doplňujícím ochranným pospojováním

| | | |
|---|---------------|---------------------------|
| Vypracoval: Ing. Zdeněk Šindler | | IČ: 73119342 |
| Investor: Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál | | |
| Místo stavby: Rýmařovská ulice, parc.č. 1874, 1875/1, k.ú. Bruntál – město | | |
| Formátů: 2A4 | | Stádium projektu: DSR |
| Název: Dokončení oprav budovy hlavní tribuny fotbalového areálu v Bruntále 4. etapa | | |
| Příloha: Elektroinstalace - dispozice | | |
| Datum: 12/2017 | Měřítko: 1:50 | Číslo přílohy: D1.1.4E.b5 |