Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie

MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné

Uchádzač:

Všetkým záujemcom

Názov zákazky:

„Solárne panely - Mecom“

Na základe žiadosti o vysvetlenie SP Vám odpovedáme:

Otázka č. 1:
vo výkaz výmer je požadovaný 100kW menič. Tzd na energetike pôjde o zdroj 100kW čiže je potrebné dodať ASDR (automatizované dispečérske riadenie), ktoré je potrebné dodať pre zdroje nad 100kW vrátane. Vo výkaze výmere túto položku za dispečérske riadenie nevidím. Bude to dodatočná (samostatná) dodávka materiálu ?

Odpoveď:

Projekt je odsúhlasený distribučnou spoločnosťou bez pripomienok. Súčasťou projektu nie je dispečerské riadenie. (ale na základe vyjadrenia distribučnej spoločnosti nie je požadované.)

Otázka č. 2:

nahradenie požadovaných panelov silnejšími - držať sa počtu panelov alebo celkového požadovaného inštalovaného výkonu?

Odpoveď:

Uchádzač môže využiť ekvivalent danej položky, ktorý musí doložiť prislúchajúcimi dokumentami. Údaje vo výkaze_výmer musia ostať nezmenené.

Považská Bystrica, 17.05.2023

Ing. Lenka Kivoňová

MP Profit PB, s.r.o.