LEGENDA:

EXISTUJÚCE INŽINIERSKE SIETE

- VEREJNÝ VODOVOD
- VZDUŠNÉ NN VEDENIE
- ELEKTRICKÉ VN VEDENIE
- STL PLYNOVOD (max. 20kPa)

NAVRHOVANÉ INŽINIERSKE SIETE

SO 104 Areálový plynovod

- AREÁLOVÝ PLYNOVOD (materiál PE100 SDR17,6) 20KPa
- POTRUBIE ULOŽENÉ V OCHRANNOM POTRUBÍ
- DRZ — DOREGULAČNÁ SKRINKA
- st. ... — STANIČENIE (m)
- VS — VÝVOD SIGNALIZAČNÉHO VODIČA UKONČENÝ AUTOZÁSUVKOU V POKLOPE
- OS+OT — ORIENTAČNÝ STĹPIK A TABUĽKA (OS+OT)

UPOZORNENIE:

- INŽINIERSKE SIETE SÚ ZAKRESLENÉ LEN INFORMATÍVNE. STAVEBNÍK JE PRED ZAČATÍM ZEMNÝCH PRÁC POVINNÝ ZABEZPEČIŤ ICH PRESNÉ VYTÝČENIE!
- PRI PRIESTOROVOM USPORIADANÍ PODZEMNÝCH VEDENÍ JE POTREBNÉ DODRŽAŤ MIN. ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI V HORIZONTÁLNOM A VO VERTIKÁLNOM SMERE PODĽA STN 73 6005.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. PATRIK DEÁK
PROJEKTOVAL	ING. PATRIK DEÁK
INVESTOR	Liaharenský podnik Nitra, a.s.
MIESTO STAVBY	k.ú. Kovarce

NÁZOV: **MODERNIZÁCIA ZDROJA TEPLA**
FARMA KOVARCE

STAVEBNÝ OBJEKT: SO 104 Areálový plynovod

OBSAH: SITUÁCIA

VHT s.r.o.
projektová kancelária
Štúrova 15, 949 01 Nitra
tel. 0940 943 528
www.vht.sk, projekcia@vht.sk

STUPEŇ	DSP
DÁTUM	03/2022
FORMÁT	10xA4
PROFESIA	
Č.VÝKRESU	001
MIERKA	1:250