

PLASTOVÁ
ZAPUSTENÁ
ROZVODNICA
60 MODULOV

P

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie 500V
Menovitá frekvencia 50Hz
Menovitý prúd 25A
Skratová odolnosť 10kA
Stupeň krytia IP40/20
Sposob upevnenia na stenu
Prívodné vedenie 10mm²
Uzáver dverí podľa STN 35 9754

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ELEKTROPROJEKT ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER: 2380/4/5, A/2-3 POD KALVÁRIOU 2,373,955 01 TOPOLEČANY e-mail: elektropojis@slovakia.sk telefon: 0903 946083	
ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ	ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ	ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ		
INVESTOR	Liharenský podnik Nitra, a.s.			
Miesto stavby	k.ú. KOVARCE		DÁTUM	03/2022
Časť	SO 102 REKONŠTRUKCIA ZDROJA TEPLA - KOTOLNA 2		FORMAT	2 X A4
MODERNIZÁCIA ZDROJA TEPLA FARMA KOVARCE			STUPEŇ	STAVEBNÉ POVOLENIE
			MIERKA	
ROZVÁDZAČ RmR			ČÍSLO VÝKRESU	E4/1

