

**STANOVISKO č. 93/2019****pro územní a stavební řízení sloučené****Žadatel:**

Ing. Tomáš Olša

Ing. Tomáš Olša

Tyršova 931

76861 Bystřice pod Hostýnem

**Investor:**

Město Bystřice pod Hostýnem

Radek Zapletal

Masarykovo nám. 137

76861 Bystřice pod Hostýnem

**Název stavby - akce:****Vybudování parkovacích ploch u MŠ Radost, ul. Tyršova****Místo stavby:** Bystřice pod Hostýnem, ul. Tyršova**Katastr:** Bystřice pod Hostýnem

Předmětem žádosti je stavba parkovacích ploch u MŠ Radost na ulici Tyršova v Bystřici pod Hostýnem. Nová zpevněná plocha bude provedena z drenážní dlažby umožňující zasakování dešťových vod. Součástí stavby bude úprava stávajícího vjezdu do MŠ, stávajících pochozích ploch pro pěší a zpevněné plochy pro umístění kontejnerů. V rámci stavby bude přemístěn jeden stávající a osazen jeden nový sloup veřejného osvětlení včetně uložení kabeláže. Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 895/7, 886/10, 880/9, 895/8, 886/11, 880/11, 886/7, 895/1, k.ú. Bystřice pod Hostýnem.

V zájmovém území stavby se nachází vodovodní řad Lt DN 80, který je ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Před zahájením zemních prací nutné požádat o jeho vytyčení. Dále je nutno zohlednit umístění vodovodů a kanalizační přípojky k MŠ. V případě, že nebude možné trasu sítě bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VaK.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu; u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u vodovodních řadů nad průměr 500 mm, 2,5 m. Při stavbě žádujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti dle ČSN 73 6005. Sloup veřejného osvětlení nesmí být umístěn v ochranném pásmu vodovodu. V blízkosti vodovodního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodního řadu dle výše uvedených podmínek.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

**Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.,**

Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

IČ: 49451871 DIČ: CZ49451871

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147

**Kontakty:**

vytyčení sítí - pí. Hýžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, email: informace@vak-km.cz

(vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)

mistr vodovodů - p. Šidla, tel. 573 502 843, mob. 725 720 094

Vyřizuje: Ing. Soňa Horáková

Telefon: 573 517 227

Datum: 13. 2. 2019

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64 -2-

767 01 Kroměříž

IČ 49451871, DIČ CZ49451871

Ing. Petr Vedra,  
výrobně technický náměstek

Situace

