



Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.

SGS TECHNOLOGY s.r.o.
M. M. Hodžu 9
974 01 Banská Bystrica

Naša značka
781/2020ZC5576 – 58

Vaša značka

Vybavuje
Ing. Matúš Tabiš
048 4327 - 735

V Banskej Bystrici
21.1.2020

K. ú. Banská Bystrica - „Rekonštrukcia a skapacitnenie kruhovej križovatky na ceste II/578 v km 0.346 a priesečnej križovatky v km 0.538“ - vyjadrenie k existencii inžinierskych sietí.

Dňa 17.12.2019 nám bola doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie k existencii inžinierskych sietí v záujmovom území stavebného zámeru „Rekonštrukcia a skapacitnenie kruhovej križovatky na ceste II/578 v km 0.346 a priesečnej križovatky v km 0.538“ v k.ú. Banská Bystrica, ulica Tajovského, Švermova.

Investor: SGS TECHNOLOGY s.r.o.

K predloženej žiadosti zaujímame nasledovné stanovisko:

V záujmovom území stavby sa nachádza verejný vodovod (Tvárna liatina – DN 250, DN 200, PE – DN 50, Oceľ – DN 400, DN 150, HDPE – DN 150) a verejná kanalizácia (DN 700, PVC – DN 500, DN 400, DN 300) v správe StVPS a.s., Závod 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 73. Uvedené Inžinierske siete boli informatívne zakreslené do priloženej situácie stavby.


Podmienky ochrany existujúcich zariadení a podzemných vedení v správe Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Banská Bystrica (StVPS, a.s.):

- Pred spracovaním projektovej dokumentácie (PD) na **zákazníckom centre objednať vytýčenie podzemných vedení** v správe StVPS, a.s. Závod 01 Banská Bystrica zástupcami našej spoločnosti a **spísať protokol o vytýčení** existujúcich zariadení v správe našej spoločnosti.
- Vytýčené inžinierske siete a objekty v správe našej spoločnosti požadujeme vyznačiť v situácii stavebného zámeru s **vyznačením odstupových vzdialeností** navrhovaného stavebného zámeru od okraja verejnej kanalizácie (vodovodu) v záujmovom území.
- V zmysle **zákona 442/2002 Z.z.** požadujeme dodržať **ochranné pásmo**:
 - **min.1,5 m** od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii **do priemeru 500 mm vrátane**,
 - **min.2,5 m** od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii **nad priemer 500 mm**.

● **Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.**

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Call centrum 0850 111 234.

info@stvps.sk,  www.stvps.sk, www.veolia.sk

IČ DPH: SK2022102236, IČO 36 644 030, Zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vložka č. 840/S

Bankové spojenie: Tatrabanka, IBAN SK 77 1100 0000 0026 2410 7235



- **V pásme ochrany verejného vodovodu (kanalizácie) je zakázané:**
 - a) vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
 - b) vysádzať trvalé porasty,
 - c) umiestňovať skládky,
 - d) vykonávať terénne úpravy.
- V súlade s **STN 73 6005** požadujeme rešpektovať vzdialenosť všetkých navrhovaných podzemných vedení. **Pri križovaní** vodovodného potrubia minimálnu zvislú vzdialenosť 20 cm, pri križovaní kanalizačného potrubia 10 cm.
- V zmysle **STN 75 6101** doporučujeme dodržať ochranné pásmo:
 - **min. 2,0 m** od osi vodovodnej prípojky obojstranne
 - **min. 0,75 m** od osi kanalizačnej prípojky obojstranne.

**STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**
akciová spoločnosť ①
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Anna ~~S~~abová
riaditeľka Závodu 01

Prílohy: 1x situácia

Na vedomie: Zákaznícke centrum StVPS, a.s. Závod 01

Informatívne zakreslenie inžinierskych
sietí:

verejná kanalizácia
verejný vodovod

Deň: 21.1.2020

