



Stredoslovenská
distribučná

Vážený zákazník
SGS TECHNOLOGY s.r.o.
M. M. Hodžu 9
974 01 Banská Bystrica

Zo dňa
21.02.2020

Naša značka
4600057363

Vybavuje
Meško / 0850 166 007

Žilina
17.03.2020

Vec: Vyjadrenie k existencii energetických zariadení v majetku spoločnosti SSD, a.s.
Stavba : Rekonštrukcia kruhovej križovatky na ceste II/578-Lidl

K Vašej požiadavke zo dňa 21.02.2020 si Vám dovoľujeme predložiť nasledovné stanovisko:

1. V predmetnej lokalite katastra Banská Bystrica, KN 3456/29,66,91, resp. v blízkosti sa **nachádzajú** nadzemné vzdušné VN vedenia, podperné body, transformačná stanica (TS), podzemné NN vedenia a skrine. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. (červenou prerušovanou čiarou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou čiarou VN vedenia 22kV podzemné, zelenou prerušovanou čiarou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou čiarou NN podzemné vedenia)
2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (**VN** vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu **10.metrov**, **VN** zemné káblové vedenie a **NN** zemné káblové vedenie na každú stranu **1.meter**), pričom pri **NN** vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný, technický priestor **1 meter** od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
4. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
5. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
6. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, link: <https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv> vytýči určený pracovník SSD.
7. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z **príslušného strediska údržby EZ** na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.
8. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. **1 meter** na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
9. **Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať podzemné a nadzemné vedenia tretích osôb.**

10. Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzať našu značku, resp. fotokópiu tohto vyjadrenia.

S pozdravom,

Stredoslovenská distribučná
akciová spoločnosť
Žilina
-134-

Pavel Meško
Manažér distribučnej oblasti
Zákaznícke služby


V prípade potreby sme Vám k dispozícii na:

Telefón: 0850 166 007 (*Prevádzková doba: v pracovných dňoch od 8:00 - 15:00 hod.*)

E-mail: prevadzkovatel@ssd.sk

Adresa: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Web: www.ssd.sk



Tento materiál je duševným
majetkom SSD, a.s..
Žiadna časť tohto materiálu nesmie
byť reprodukováaná, alebo použitá
bez jeho písomného povolenia.
Trasy vedení sú iba informatívne
a pred začatím výkopových prác
musíte požiadať o ich vytyčenie.

439/ts/245
UMB

364/uv/34

364/ts/246
zjednodusený detail

626/ts/089
SOU/Spoj.

626

Belveder_VN/VNK 625, 626, 627

627
625
627/ts/094
Ekonom.skola

Belveder_LIDL_VN/TS, VNK 625

625/ts/088
LIDL

dočasni