



Loggia - starý stav-pôdorys:



Loggia - nový stav-pôdorys:

**F5** ZATEPLENIE PODHLADOV A ČIEL LÓDŽIÍ V ZMYSLE SKLADBY ČASŤ 2

- stávajúca balkónová doska
- penetrácia a ochrana obnaženej výstuže SCHOMBURG ASOCRET – KS/HB – 0/2
- reprofilačná (vysprávková) malta od 5 do 40 mm SCHOMBURG ASOCRET – BIS 5/40
- lepiaca stierka weber.therm exclusive 401PE
- tepelná izolácia fasádny Nobasil FKD, hr.80mm pre podlahy **F5*** – tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu Styrodur 2800 hr. 30mm na čelá
- armovacia sieťka 9900
- lepiaca stierka weber.therm exclusive 401PE
- podkladný náter weber VG700
- omietka weber.pas clean silikón–silikátová rozštiepateľná št. VR 930

F6 ZATEPLENIE SOKLOV LÓDŽIÍ V ZMYSLE SKLADBY

- odstránenie dlažby v časti sokla
- lepiaca stierka weber.therm exclusive 401PE
- tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu Styrodur 2800 hr.160mm, v.250mm **F6*** – tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu Styrodur 2800 hr.80mm na priečky
- armovacia sieťka 9900
- lepiaca stierka weber.therm exclusive 401PE
- hydroizol. stierka Aquafin–2K/M plus–2 zložková
- nová keramická soklová dlažba, v.160mm

P PŮVODNÁ PODLAHA LÓDŽIÍ SKLADBA P

- mrazuvzdorná, keramická dlažba 300/300
- cementová malta 10mm
- cementový poter v spáde
- lepenka A500 SH+penetračný náter
- balkónová doska
- vápennocementová omietka 20mm

P1 ÚPRAVA PODLAHY LÓDŽIÍ V ZMYSLE SKLADBY P1, ČASŤ 2

- Mrazuvzdorná protišmyková ker. dlažba 200/200,škárovaná maltou SCH. ASO–flexfuge
- Elastické mrazuvzd. vodonepriepustné lepidlo SCH Monoxlex–XL
- Hydroizol. stierka Aquafin–2K/M plus–2 zložková
- Pružná vodotesná paropriepustná páska ASO–Dichtband 2000 v rohoch a pri odkvape zapracovaná do HI stierky
- Spádový poter vystužený vláknami ASO – SEM (v pomere k poter. piesku 1:4) hr. 20–40mm, vlhkosť max 7%
- Tepelnoizolačné dosky z extrud. polyst. STYRODUR 3000 CS 30 hr. 40mm
- Penetračný náter SCH. ASO–Unigrund–K
- Balkónová doska

Autor	Ing. Michal SLOBODNÍK Autorizovaný stavebný inžinier SKSI, reg. číslo 4260*11,12 kategória Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb kategória Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb	PROMOST s.r.o. 985 56 Gregorova Vieska 73 prev. Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec mobil: +421 903 811 902, +421 907 816 525 http://www.promost.szm.sk e-mail: promost29@gmail.com, promost@szm.sk	
Zodp.projektant	Ing. Michal SLOBODNÍK	Formát	01xA4
Vypracoval	Ing. Michal SLOBODNÍK	Dátum	06.2022
Kreslil	Ing. Radoslava SLOBODNÍKOVÁ	Stupeň	PROJEKT STAVBY
Stavebník: DSS LIBERTAS, Tuhárske námestie č. 2578/11, 984 01 Lučenec	KOMPLEXNÉ ZATEPLENIE ZARIADENIA DSS LIBERTAS TUHÁRSKE NÁMESTIE, LUČENEC	Číslo zakázky	MS–19–2022
Stavba:		Poznámka	
Obsah: PŮDORYS LOGGIE, STARÝ STAV – NOVÝ STAV	Mierka: 1:100	Č.výkr.: E–16	