



**E.I.C.Engineering inspection company s.r.o.**

**E.I.C. - Inšpekčný orgán typu A**



Reg. No. 282/I-030

# **ODBORNÉ STANOVISKO**

**S2020/00088/EIC IO/SA**

**k projektovej dokumentácii stavby  
s technickým zariadením vydané podľa § 18 ods. 5  
zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov**

Vydáva EIC - inšpekčný orgán typu „A“ v zmysle udelenej akreditácie a udeleného oprávnenia  
Národným inšpektorátom práce č. OPO 000002/07.

EIC - inšpekčný orgán typu „A“, posúdil projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie.

|                        |  |
|------------------------|--|
| Žiadateľ o vydanie OS: | <b>Ing. Jozef Petrik, Projekčný atelier, Jána Stilla 77, 059 86 Nová Lesná.</b>  |
| Názov stavby:          | <b>Starý Smokovec OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu.</b>               |
| Investor:              | <b>Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava.</b> |
| Zodpovedný projektant: | <b>Ing. Jozef Petrik, Projekčný atelier, Jána Stilla 77, 059 86 Nová Lesná.</b>  |
| Umiestnenie stavby:    | <b>K.ú. Starý Smokovec parc. č. 294/4.</b>                                       |

Po posúdení predloženej dokumentácie v zmysle §18 ods.5 a § 14 ods.1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, E.I.C. s.r.o. vydáva

## **odborné stanovisko:**

- I) Projektová dokumentácia splní požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane bezpečnosti technických zariadení po odstránení nedostatkov uvedených v bodoch č. 2.1.až 2.3..
- II) Odborné stanovisko je vydané pre vydanie stavebného povolenia.
- III) Zistené nedostatky nebránia vydaniu stavebného povolenia.
- IV) Nemáme námietky proti vydaniu stavebného povolenia s podmienkou, že stavebný úrad zaviaže žiadateľa v zmysle stavebného zákona § 66, aby predložil podrobnejšiu dokumentáciu v zmysle bodu 4.1 (realizačný projekt, časti projektu) na opätovné posúdenie EIC s.r.o.

V Prešove dňa: 16.01.2020

Ing. Július Priputen  
vedúci EIC – inšpekčného orgánu



Ing. Bohuslav Fendrych  
riaditeľ spoločnosti EIC s.r.o.

E.I.C.Engineering inspection company s.r.o.; Volgogradská 8921/13; 080 01 Prešov

F/IO/15-04

1/2



1. Predložená dokumentácia a doklady:

- 1.1 Sprievodná správa
- 1.2 Súhrnná technická správa
- 1.3 Celková situácia
- 1.4 Koordinačná situácia
- 1.5 Statický posudok
- 1.6 Energetické hodnotenie stavby
- 1.7 Protipožiarne zabezpečenie stavby
- 1.8 Odborný posudok o výskyte chránených druhov živočíchov na budove
- 1.9 Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí :

SO 01.a – Rekonštrukcia a modernizácia objektu OO PZSO 01

- ASR / TS + výkresy č.01 až 35 /
- Zdravotechnická inštalácia
- Vykurovanie
- Vzduchotechnika
- Elektrická inštalácia

SO 01.b – Riešenie prístupu pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu  
Projekt organizácie výstavby

2. Z hľadiska bezpečnosti technických zariadení boli zistené nasledovné nedostatky :

2.1. : V Súhrnnej technickej správe :

- V stati Technické zariadenia stavby časť elektroinštalácia- je uvedené odvolanie na neplatnú vyhl. č. 605/2007 Z.z..

2.2. : V TS SO 01.a časť Vykurovanie- je neúplne zatriedenie VTZ – tlakového ( expanzomat je A. b1, nie B.b )

2.3. : SO 01.a časť Elektrická inštalácia :

- V TS nie je uvedené „Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození“ v zmysle §4, zákona č.124/2006 Z.z..
- V PD neobsahuje „Protokol o určení vonkajších vplyvov“ v zmysle prílohy č.3, dst.6., vyhl. č. 508/2009 Z.z..

3. Dokumentácia bola posúdená podľa týchto predpisov:

Zákon č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, Vyhl. č. 453/2000 Z. z., Vyhl. č. 508/2009 Z. z. v platnom znení.

4. Upozornenie na plnenie požiadaviek iných predpisov:

- 4.1 Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „SO 01.a- časť Vykurovanie“ je potrebné zabezpečiť odborné stanovisko v zmysle § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v platnom znení. Odborné stanovisko ku konštrukčnej dokumentácii Vám na základe objednávky môže zabezpečiť EIC s.r.o.
- 4.2 Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „SO 01.a- časť Vykurovanie (expanzomat 80 l) “ vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v platnom znení. Úradnú skúšku Vám na základe objednávky môže zabezpečiť EIC s.r.o.
- 4.3 Termín a miesto kolaudácie je potrebné písomne oznámiť miestne príslušnému inšpektorátu práce.
- 4.4 Inšpekčný výkon bol vykonaný v plnom rozsahu podľa pracovného postupu č.PP/IO/SA/02/15
- 4.5 Inšpekčný orgán EIC IO môže vykonať inšpekciu podľa STN EN ISO/IEC 17020:2012 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačné inšpekcie).

Posúdenie projektovej dokumentácie vykonali : Ing. Paľo, Ing. Daňo , Ing. Mrok

Dňa: 16.01.2020

Co: IP Prešov