

LEGENDA ARMATÚR

RV104 - RADIATOROVÝ VENTIL S PREDNADSTAVENÍM JAGA TYP 104. Kv max=0,32m3/h DN15, Vonk. závit M3/4", s termostatickou hlavicou COLO.HBSF.,C.4, 115 + 2 integrované spiatočkové šrúbenie DN 15, KÓD 115 (Uhlíková oceľ rúrka 15/1,2)

RV42 - RADIATOROVÝ VENTIL S PREDNADSTAVENÍM JAGA TYP 42 DN15, Vonk. závit M24, s termostatickou hlavicou CODE.PF3.AC.1.115 + 2 integrované spiatočkové šrúbenie DN 15, KÓD 115 (Uhlíková oceľ rúrka 15/1,2)

OV - ODZDUŠŇOVACÍ VENTIL ZÁVITOVÝ

VV - VYVÁŽOVACÍ VENTIL HERZ TYP STROMAX

AOV - AUTOMATICKÝ ODZDUŠŇOVACÍ VENTIL ZÁVITOVÝ

A1 OZNAČENIE STÚPAČIEK

LEGENDA VYKUROVACÍCH TELIES

JAGA STRW.065.070.11.133
- FARBA VYKUROVACIEHO TELESA BIELA RAL 9016
- TYP VYKUROVACIEHO TELESA STRADA TWIN 11
- DĹŽKA VYKUROVACIEHO TELESA
- VÝŠKA VYKUROVACIEHO TELESA
- TYP VYKUROVACIEHO TELESA JAGA STRADA

RV104-1,0 VÝKON 660W
- TEPELNÝ VÝKON VYKUROVACIEHO TELESA
- PREDNASTAVENIE RADIATOROVÉHO VENTILA
- RADIATOROVÝ VENTIL JAGA TYP Č.104

LEGENDA

- PRÍVODNÉ POTRUBIE -UHLÍKOVÁ OCEĽ 70°C
- SPIATOČNÉ POTRUBIE -UHLÍKOVÁ OCEĽ 50°C
- - VYKUROVACIE TELESO JAGA
- - KR - KÚPEĽNOVÝ REBRÍK

LEGENDA MIESTNOSTI:

Č.M.	POPIS	PLOCHA
2.01	CHODBA	24,5
2.02	SCHODISKO	5,6
2.03	KANCELÁRIA	16,91
2.04	KANCELÁRIA	16,91
2.05	KANCELÁRIA	16,91
2.06	KANCELÁRIA	17,27
2.07	ARCHÍV	7,30
2.08	KANCELÁRIA	13,44
2.09	KUCHYNKA	2,58
2.10	SKLAD	4,69
2.11	KANCELÁRIA	17,25
2.12	KANCELÁRIA	20,36
2.13	KANCELÁRIA	15,98
2.14	PREDSIEŇ WC	2,12
2.15	WC ŽENY	0,99
2.16	UPRATOVAČKA	0,99
2.17	PREDSIEŇ WC	2,07
2.18	WC MUŽI	4,05
2.19	PREDSIEŇ WC	7,50
2.20	WC MUŽI	0,99
2.21	WC ŽENY	0,99
2.22	PREDSIEŇ WC	1,50
2.23	CHODBA	19,36
2.24	SCHODISKO	5,60
2.25	ZÚ	12,78
2.26	ZÚ	12,78
2.27	ZÚ	12,78
2.28	HYGIEN.MIESTNOSŤ	2,14
2.29	UMÝVAREŇ	3,25
2.30	UMÝVAREŇ	3,25
2.31	HYGIEN.MIESTNOSŤ	2,14
2.32	ZÚ	12,78
2.33	ZÚ	12,78
2.34	ZÚ	12,78
2.35	ZASADAČKA	
2.36	STRECHA	

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL A JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU MAJITEĽA JE TRESTNÉ PODĽA §21, ODST. d) ZÁKONA Č.383/1997 Z.z.

ING.JOZEF PETRÍK - PROJEKČNÝ ATELIÉR, JÁNA STILLA 77, 059 86 NOVÁ LESNÁ
TELEFÓN: 0907 938 347, MAIL: JOZEF.PETRIK@PROJEKCNY-ATELIER.SK, WWW.PROJEKCNY-ATELIER.SK

obsah výkresu

PÔDORYS 2.NP

názov dokumentácie

Starý Smokovec OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

investor	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava		
miesto stavby	parc.č. 294/4, OO PZ Vysoké Tatry, Starý Smokovec 20, 062 01 Starý Smokovec		
autor projektu	Ing.Jozef Petrík		
zodp. projektant	Ján Varhol		číslo výkresu
		formát	3xA4
profesia	VYKUROVANIE	dátum	8/2019
druh projektu	projekt stavby	mierka	1:75

UK-03