



LEGENDA

- PRÍVODNÉ POTRUBIE -UHLIKOVÁ OCEĽ 70°C
- SPIATOČNÉ POTRUBIE -UHLIKOVÁ OCEĽ 50°C
- VYKUROVACIE TELESO JAGA
- KR - KÚPEĽNOVÝ REBRÍK

LEGENDA ARMATÚR

- RV104 - RADIATOROVÝ VENTIL S PREDNADSTAVENÍM JAGA TYP 104, Kv max=0,32m3/h DN15, Vonk. závit M3/4", s termostatickou hlavicoou COLO.HBSF.JC.4. 115 + 2 integrované spätočkové šrúbenie DN 15, KÓD 115 (Uhlíková ocel rúrka 15/1,2)
- RV42 - RADIATOROVÝ VENTIL S PREDNADSTAVENÍM JAGA TYP 42 DN15, Vonk. závit M24, s termostatickou hlavicoou CODE.PF3.AC.1.115 + 2 integrované spätočkové šrúbenie DN 15, KÓD 115 (Uhlíková ocel rúrka 15/1,2)
- OV - ODZDUŠŇOVACÍ VENTIL ZÁVITOVÝ
- VV - VYVAŽOVACÍ VENTIL HERZ TYP STROMAX
- AOV - AUTOMATICKÝ ODZDUŠŇOVACÍ VENTIL ZÁVITOVÝ

A1 - OZNAČENIE STÚPAČIEK

LEGENDA VYKUROVACÍCH TELIES

- JAGA STRW.065.070.11.133 FARBA VYKUROVACIEHO TELESIA BIELA RAL 9016
- TYP VYKUROVACIEHO TELESIA STRADA TWIN 11
- DĹŽKA VYKUROVACIEHO TELESIA
- VÝŠKA VYKUROVACIEHO TELESIA
- TYP VYKUROVACIEHO TELESIA JAGA STRADA
- JAGA STRW.065.070.11.133 TEPELNÝ VÝKON VYKUROVACIEHO TELESIA
- PREDNASTAVENIE RADIATOROVÉHO VENTILA
- RADIATOROVÝ VENTIL JAGA TYP Č.104

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL A JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU MAJITEĽA JE TRESTNÉ PODĽA §21, ODST. d) ZÁKONA Č.383/1997 Z.z.

ING.JOZEF PETRÍK - PROJEKČNÝ ATELIER, JÁNA STILLA 77, 059 86 NOVÁ LESNÁ
TELEFÓN: 0907 938 347, MAIL: JOZEF.PETRIK@PROJEKCNY-ATELIER.SK, WWW.PROJEKCNY-ATELIER.SK

obsah výkresu

ZVISLÁ SCHÉMA - VETVA A

názov dokumentácie

Starý Smokovec OO PZ,
rekonštrukcia a modernizácia objektu

investor	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava	číslo výkresu
miesto stavby	parc.č. 294/4, OO PZ Vysoké Tatry, Starý Smokovec 20, 062 01 Starý Smokovec	
autor projektu	Ing.Jozef Petrik	
zodp. projektant	Ján Varhol	
profesia	VYKUROVANIE	formát 2xA4
druh projektu	projekt stavby	dátum 8/2019
		mierka 1:75

UK-06