

Od: Stanislav Sciranka <Stanislav.Sciranka@minv.sk>
Odoslané: 30. januára 2020 15:12
Komu: Vladislav Mihal; jozef.petrik@projekcny-atelier.sk
Kópia: Mikuláš Krajňak
Predmet: OO P/Z V Tatry_zateplenie_slaboprúd

Na základe predloženej projektovej dokumentácie stavby „**Starý Smokovec OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu**“ týmto zasielame stanovisko z hľadiska OTS CPPO a nami sledovaných záujmov:

- V priestoroch 4.05 sklad v časti „Technologická miestnosť“ žiadame osadenie dverí šírky 900 mm (zmena - pôvodná požiadavka bola 800 mm),
- V ostatných bodoch s realizáciou predmetnej stavby v zmysle predloženej projektovej dokumentácie z hľadiska OTS CPPO a nami sledovaných záujmov súhlasíme.

S pozdravom,

Ing. Stanislav SCIRANKA
odborný referent špecialista



Centrum podpory Prešov
oddelenie telekomunikačných služieb

korešpondenčná adresa:

Štúrova 7, 080 01 Prešov

Adresa pracoviska: Fučíkova 2, Prešov

tel. kontakt: +421 961 80 5384 (8805384)

MT: +421 905 305 641

e-mail: Stanislav.Sciranka@minv.sk