



●
Všetci záujemci
●

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE-VO2-2023\004329-010

Vybavuje

Ing. Roman Novosad

Bratislava

10.7.2023

Vec: Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 5

Na základe doručených žiadosti záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov na predmet zákazky „Starý Smokovec OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu II“, uverejnené vo vestníku ÚVO č. 117/2023 z 15.6.2023 pod číslom 20466 - MSP a EÚ 2023/S 113-352230 z 14.6.2023, Vám predkladáme nasledujúce vysvetlenie:

Otázka č. 1

Žiadame verejného obstarávateľa o opravu výkazu výmer.

V objekte E1.7 Elektroinštalácia je v položkách:

- č. 64 „Panel LED 600x600, VT-6142, 40 W, 230 V, IP54, 4000K“ uvedený stupeň krytia IP54
- č. 65 „Panel LED 1200x300, VT-12032, 45 W, 230 V, IP54,4000K“ uvedený stupeň krytia IP54
- č. 68 „Sviet. LED prisadené VT-1422 RD,22 W,230 V,IP23,4000K“ uvedený stupeň krytia IP23
- č. 72 „Svietidlo LED prisadené VT-8013, 10 W, 230 V,IP23,3000K“ uvedený stupeň krytia IP23

Výrobca V-TAC, ktorý je spomenutý v PD, uvádza stupne krytia pre všetky výrobky IP20.

Odpoveď k otázke č.1

Verejný obstarávateľ nevyžaduje od uchádzačov oceniť výrobky od výrobcu V-TAC. Z uvedeného dôvodu je popis predmetných položiek zadaný všeobecne. Uchádzači ocenia svietidlá od výrobcu, ktorého si zvolia a ktoré budú spĺňať požadované parametre. V prípade svietidiel v uvedených položkách bude verejný obstarávateľ akceptovať aj svietidlá s IP 20.

S pozdravom

Mgr. Ľubomír Kubička
riaditeľ odboru
verejného obstarávania SE MV SR