



Všetci zájemci

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE-VO1-2022/004351-006

Vybavuje

Mgr. Magdaléna Puschenreiterová

Bratislava

27.07.2023

Vec: Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.2

Na základe doručených žiadostí záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov na predmet zákazky KR PZ Nitra, Železničarska 2, AB II - rekonštrukcia objektov, uverejnené vo vestníku ÚVO č 121/2023 z 21.06.2023 pod číslom 20913– MSP a EÚ 2023/S 117-365755 zo dňa 20.06.2023, Vám predkladáme nasledujúce vysvetlenie:

Otázka č. 1:

Na základe obhliadky bolo zistené že v objekte SO 01 Objekt AB sa nachádza ešte časť zariadenia (nábytok) . Je odstránenie a likvidáciu nábytku predmetom ponuky, ak áno v ktorej položke rozpočtu je uvedená práca zahrnutá?

Odpoveď k otázke č. 1:

Odstránenie a likvidácia nábytku nie je predmetom ponuky. Zariadenie (nábytok) bude odstránený k termínu začatia realizácie stavebných prác.

Otázka č. 2:

Na základe obhliadky bolo zistené že medzi objektom SO 01 Objekt AB a objektom SO 05 Garáž sa nachádzajú kletky pre psov a obslužné priestory pre psovodov ohradené pletivom. Uvedené priestory je potrebné uvoľniť vzhľadom na realizáciu fasádnych prác oboch objektov a prístupu vŕtacej techniky pre pilóty a mikropilóty. Je odstránenie a likvidácia kliebok a ohrád predmetom ponuky, ak áno v ktorej položke rozpočtu je uvedená práca zahrnutá?

Odpoveď k otázke č. 2:

Priestory medzi objektom SO 01 Objekt AB a objektom SO 05 Garáž budú uvoľnené k termínu začatia realizácie stavebných prác.

Odstránenie a likvidácia kliebok a ohrád nie je predmetom ponuky. Zariadenie (nábytok) bude odstránený k termínu začatia realizácie stavebných prác.

Otázka č. 3:

V rozpočte SO 01.5 Zdravotechnika

pol. 90 „Cirkulačné čerpadlo teplej pitnej vody, max. prietok: $Q = 3 \text{ m}^3/\text{h}$, max. dopravná výška: $H = 6 \text{ m}$, max. prevádz. tlak: $P = 10 \text{ barov}$ “ je množstvo 1 kus. Domnievame sa že správne množstvo aj podľa projektovej dokumentáciu má byť 2 kusy.

Odpoveď k otázke č. 3:

Pôvodný výkaz výmer : položka č. 90 - Text ostáva nezmenený! Upravuje sa počet kusov.

Pôvodná položka

90	MAT005	Cirkulačné čerpadlo teplej pitnej vody, max. prietok: Q =3 m3/h, max. dopravná výška: H = 6 m, max. prevádz. tlak: P = 10 barov	ks	1,000
----	--------	---	----	-------

Úprava položky

90	MAT005	Cirkulačné čerpadlo teplej pitnej vody, max. prietok: Q =3 m3/h, max. dopravná výška: H = 6 m, max. prevádz. tlak: P = 10 barov	ks	2,000
----	--------	---	----	-------

Otázka č. 4:

V rozpočte SO 05.3 Zdravotechnika

Pol. 71 „Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej“ je množstvo 1 kus. Domnievame sa že správne množstvo aj podľa projektovej dokumentáciu má byť 3 kusy

Odpoveď k otázke č. 4:

Pôvodný výkaz výmer : položka č. 71 - Text ostáva nezmenený! Upravuje sa počet kusov.

Pôvodná položka

71	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000
----	-----------	--	----	-------

Úprava položky

71	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	3,000
----	-----------	--	----	-------

Otázka č. 5:

Pol. 75 „Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40 “ je množstvo 1 kus. Domnievame sa že správne množstvo aj podľa projektovej dokumentáciu má byť 3 kusy.

Odpoveď k otázke č. 5:

Pôvodný výkaz výmer : položka č. 75 - Text ostáva nezmenený! Upravuje sa počet kusov.

Pôvodná položka

75	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	1,000
----	-----------	---	----	-------

Úprava položky

75	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	3,000
----	-----------	---	----	-------

S pozdravom

Mgr. Ľubomír Kubička
riaditeľ odboru
verejného obstarávania SE MV SR