



**ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA**  
**OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO KOŠICE**

Kasárenské námestie 11, 041 50 Košice

KAPAR, s.r.o.  
Buovateľská 50  
080 01 Prešov

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
5145/2019/S ŽTS

Vybavuje/linka  
Ing. Novellová  
055/229/3336

K o š i c e  
24.10.2019

**Vec**

**Odstúpenie žiadosti o vydanie súhrnného stanoviska k stavebnému konaniu  
Čierna nad Tisou – pracovisko hraničnej kontroly na HP Čierna nad Tisou**

ŽSR Oblastné riaditeľstvo Košice Vám oznamujeme, že vaša žiadosť o realizáciu stavby **Čierna nad Tisou – pracovisko hraničnej kontroly na HP Čierna nad Tisou** bola odstúpená na GR ŽSR, Odbor expertízy na vydanie súhrnného stanoviska ŽSR. Stanovisko odboru Vám bude zaslané priamou cestou.

S pozdravom



Ing. Jozef Horváth  
riaditeľ  
Oblastného riaditeľstva Košice

Telefón  
055/613 33 36

Fax  
055/613 33 00

E-mail  
Novellova.Beata@zsr.sk

Číslo účtu  
35-4700012/0200

IČO  
0031364501

ŽSR sú zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Po, vo vložke 312/B



**ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA**  
**OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO KOŠICE**

Kasárenské nám. 11, 041 50 Košice

ŽSR, GR O 230  
Klemensova 8  
Bratislava

KAPAR, s.r.o

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
5145/2019/S ŽTS/NO

Vybavuje/linka  
Ing. Novellová  
055/229/3336

Košice  
24.10.2019

Vec

**Žiadosť o vydanie súhrnného stanoviska k stavbe**

**Čierna nad Tisou – pracovisko hraničnej kontroly na HP Čierna nad Tisou**

ŽSR OR Košice, Sekcia železničných tratí a stavieb Vám odstupuje žiadosť spoločnosti KAPAR, s.r.o. so sídlom Budovateľská 50 Prešov o súhrnné stanovisko k vybudovaniu pracoviska hraničnej kontroly v k.ú. Čierna nad Tisou. Investorom stavby je MV SR. Stavba sa nachádza v ochrannom pásme dráhy.

Účelom stavby je vybudovanie medzinárodného hraničného priechodu a dobudovanie infraštruktúry na vytvorenie komplexnej ochrany Schengenského priestoru. Projektová dokumentácia rieši novostavbu pracoviska hraničnej kontroly v mieste jestvujúceho pracoviska. Stavba sa člení na stavebné objekty:

- SO 01 Administratívna budova
  - SO 01.1 Zdravotechnika
  - SO 01.2 Vykurovanie
  - SO 01.3 Elektroinštalácia
- SO 02 Vodovodná a kanalizačná prípojka
- SO 03 Studňa
- SO 04 Spevnené plochy
- SO 05 Dažďová kanalizácia

Dočasné pracovisko hraničnej kontroly (HK) bude zlikvidované. V mieste pôvodného pracoviska HK bude umiestnené nové pracovisko – administratívna budova kontajnerového typu so zastavanou dĺžkou 28,14 m a šírkou 8,46 m. Základy budú zo železobetónových pásov hĺbky 1,1 m a viac. Prístupová cesta k pracovisku bude upravená v dĺžke 61,67 m a v šírke 3m. Začiatok a koniec úpravy bude napojený na pôvodnú komunikáciu. Po ľavej strane prístupovej cesty budú zriadené pozdĺžne státi pre 4 motorové vozidlá, kolmo na objekt administratívnej budovy budú zriadené státi so zastrešením pre dve motorové vozidlá. Pri SO 01 sa nachádza stĺp s kamerovým systémom, ktorý bude preložený k prístupovej komunikácii. Objekt bude napojený na zdroj pitnej vody. Na pravej strane objektu sa zriadi vŕtaná studňa z ktorej bude objekt napojený vodovodnou prípojkou v dĺžke 10m. Objekt bude odkanalizovaný do žumpy o objeme 12 m<sup>3</sup>. Požiarna nádrž bude umiestnená na ľavej strane objektu o užitočnom objeme 22 m<sup>3</sup>. Objekt bude vybavený požiarnym vodovodom. Dažďová voda bude odvedená do retenčnej nádrže ktorá je súčasne požiarnou nádržou.

Telefón  
055/229 33 36

Fax  
055/229 33 00

E-mail  
Novellova.Beata@zsr.sk

Číslo účtu  
35-4700012/0200

IČO  
0031364501

ŽSR sú zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Po, vo vložke 312/B

Administratívna budova bude umiestnená v miesta pôvodného objektu, vstup do budovy a výstup z budovy bude priamo z nástupišťa. Nástupište ostáva zachované, novozriadená zádlažba bude naväzovať na nástupište a smerovať k budove.

Pri realizácii stavby dôjde k súbehu a križovaniu s inžinierskymi sieťami správcu S OZT vid'. list č.j. 1112/2019/SOZT zo dňa 16.10.2019 - **MK oznamovacie káble, DOK, DK 45 a zabezpečovacie káble**. Oznamovací kábel je v súčasnosti vyvedený do objektu colnice. Pred začiatkom odstránenia stavby je potrebné tento kábel odpojiť a preložiť mimo stavenisko. Túto preložku zabezpečí správca na náklady žiadateľa na základe objednávky. Žiadame dodržať požiadavky na ochranu vedení v zmysle hore uvedeného listu sekcie OZT. Inžinierske siete v správe ŽSR je potrebné vytýčiť v predstihu v zmysle uvedených vyjadrení, a zabezpečiť zo strany správcu sietí **dozornú činnosť**.

Dodávateľ 5 dní pred začiatkom realizácie prác formou objednávky požiada SMSÚ ŽTS TO Čierna nad Tisou, Hlavná 4 o dozornú činnosť kontakt: Bc. Michal Hurta č.t. 0911991320. Pred začiatkom realizácie prác dodávateľ stavenisko zo strany od koľaje **ohradí a označí bezpečnostnou páskou**. Materiál používaný na stavbe nesmie byť skladovaný v prechodoch priereze. Nástupište musí ostať voľné po celej dĺžke a šírke. Pri realizácii stavby nesmie byť vykopanou zeminou znečistené koľajové lôžko. Koľajové lôžko je potrebné chrániť pred znečistením separačnou fóliou. Stavebník je povinný upraviť terén do pôvodného stavu. Na pozemkoch ŽSR nesmú byť vytvárané skládky sute a odpadu.

Upozorňujeme že **trata je elektrifikovaná** jednosmernou trakčnou sústavou, z toho dôvodu je potrebné rešpektovať príslušné normy a predpisy – vid'. list. č. j. 2040/219/SEE/2a.15-3/507 zo dňa 22.08.2019.

Práce budú realizované na pozemku v správe ŽSR C-KN p.č. 483 VL 68. Stanovisko OR Košice neobsahuje vyjadrenie OSM, prac. Košice.

**Stavba bude realizovaná mimo prevádzkového priestoru.** V zmysle zákona NR SR o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č. 124/2006 Z. z. a z jeho ustanovení vyplývajúceho predpisu ŽSR Z2 - Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR, je investor stavby zodpovedný za všetkých zamestnancov, ktorí túto stavbu realizujú. Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti prevádzky na dráhe.

Na základe vyššie uvedeného **OR Košice nemá námietky k realizácii stavby** podľa predloženej projektovej dokumentácie.

S pozdravom



Ing. Jozef Horváth  
riaditeľ  
Oblastného riaditeľstva Košice

Na vedomie  
SMSÚ ŽTS TO Čierna nad Tisou

Telefón  
055/229 3336

Fax  
055/229 3330

E-mail  
Novellova.Beata@zsr.sk

Číslo účtu  
35-4700012/0200

IČO  
0031364501

ŽSR sú zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Po, vo vložke 312/B