


LEGENDA :

- Tlačítko CENTRALStop 10 A,230 V, IP 40
- Zásuvka dvoj.,16 A,230 V,IP 20
- Zásuvka 16 A,400 V,IP 54
- R1B,R2B** Jestvujúce rozvodnice v 1NP
- Rp 10** Navrhovaná rozvodnica 1NP
- Rp xxx** Navrhovaná rozvodnica učebne
- Vedenie v lište na stene
- Vedenie v lište na podlahe

Druh siete : 3+N+PE,AC,230/400 V,50 Hz,TN-S
Ochrana pred úrazom el. prúdom
- základná : polohou,krytím,izoláciou
- pri poruche : samočinným odpojením napájania
- doplnková ochrana : prúdovými chráničmi (RCD)

Zodp. projektant	Vypracoval	Tech. kontrola	<div>Ing Pavel Ruman Venevská 37 990 01 Veľký Krtíš autorizovaný inžinier číslo osvedčenia : 2540/A-S-3</div>	
Ing Ruman P.	Ing Ruman P.			
Stavebník : Stredná odborná škola Veľký Krtíš,Poľná 10,Veľký Krtíš				
Miesto stavby : Veľký Krtíš,Poľná 10				
Názov stavby :			Objekt	SO 01
Zriadenie rozvodov elektroinštalácie učební,laboratórií a dielni odborného výcviku Zmena bodu napojenia s preložením merania spotreby			Časť	Elektroinštalácia
			Stupeň	PpSP
			Zák. číslo	44/01/2019
			Mierka	1 : 100
			Formát	A4
Názov dokument.:			Dátum	jún 2019
1NP - zásuvkové obvody			Č. výkresu	EL 14

LEGENDA MIESTNOSTÍ		
Č.m.	Názov	Plocha m ²
1.01	Schodisko	27,02
1.02	Chodba	145,15
1.03	Učebňa č. 6	65,36
1.04	Učebňa č. 7	76,58
1.05	Učebňa č. 8	68,86
1.06	Učebňa č. 9	67,21
1.07	Učebňa č. 10	64,47
1.08	Laboratórium	46,25
1.09	Odborná učebňa	92,42
1.10	Laboratórium metrologie	46,39
1.11	Laborat. elektromeranie	44,94
1.12	Kabinet elektro	13,19
1.13	Kabinet elektro	13,70
1.14	Kabinet č. 4 - strojár	11,81
1.15	Umyvárň dievčatá	10,66
1.16	WC dievčatá	9,47
1.17	Umyvárň chlapci	12,27
1.18	WC chlapci	7,86
1.19	Predsieň WC učiteľia	1,20
1.20	WC učiteľia	1,12
1.21	Upratovačka	1,40
1.22	Výťah	3,20
1.23	Strojovňa výťahu	6,34
1.24	Predsieň	6,24
1.25	WC imobilní	4,17
1.26	Upratovačka	3,60
1.27	Hygienická kabína	5,57
1.28	Umyvárň chlapci	4,57
1.29	WC chlapci	6,01
1.30	Kabinet	11,70

č. paré