

LEGENDA MIESTNOSTÍ		
Č.m.	Názov	Plocha m2
3.01	Schodisko	21,11
3.02	Chodba	85,59
3.03	Predstávkový priestor	45,01
3.04	Predstávkový priestor	75,07
3.05	Učebňa č. 11	67,06
3.06	Učebňa č. 12	66,34
3.07	Laboratórium	43,73
3.08	Jazyková učebňa	46,46
3.09	Jazyková učebňa	42,35
3.10	Učebňa výpočtovej techniky	46,39
3.11	Laborat. elektromeranie	44,94
3.12	Umyváren dievčatá	10,87
3.13	WC dievčatá	9,47
3.14	Umyváren chlapci	10,22
3.15	WC chlapci	7,86
3.16	Predsieň WC učiteľia	1,20
3.17	WC učiteľia	1,12
3.18	Upratovačka	1,36
3.19	Kabinet č. 8	20,46
3.20	Chodba	7,64
3.21	WC kuriča	3,35
3.22	Knižnica	53,98
3.23	Klubbarna	100,30
3.24	Terasa	55,76
3.25	Terasa	36,30

LEGENDA :

Tlačítko CENTRALStop 10 A,230 V, IP 40

Zásuvka dvoj.,16 A,230 V,IP 20

Zásuvka 16 A,400 V,IP 54

R7B,R8B Jestvujúce rozvodnice v 3NP

Rp 30 Navrhovaná rozvodnica v 3NP

Rp xxx Navrhované rozvodnice učební


Vedenie v lište na stene

Vedenie v lište na podlahe

Druh siete : 3+N+PE,AC,230/400 V,50 Hz,TN-S

Ochrana pred úrazom el. prúdom

- základná : polohou,krytím,izoláciou
- pri poruche : samočinným odpojením napájania
- doplnková ochrana : prúdovými chráničmi (RCD)

Zodp. projektant	Vypracoval	Tech. kontrola	 Ing Pavel Ruman Venevská 37 990 01 Veľký Krtíš autorizovaný inžinier číslo osvedčenia : 2540/A-5-3	
Ing Ruman P.	Ing Ruman P.			
Stavebník :	Stredná odborná škola Veľký Krtíš,Poľná 10,Veľký Krtíš		Objekt	SO 01
Miesto stavby :	Veľký Krtíš,Poľná 10		Časť	Elektroinštalácia
Názov stavby :	Zriadenie rozvodov elektroinštalácie učební,laboratórií a dielni odborného výcviku Zmena bodu napojenia s preložením merania spotreby		Stupeň	PpSP
			Zák. číslo	44/01/2019
			Mierka	1 : 100
			Formát	A4A
			Dátum	jún 2019
Názov dokument:	3NP - zásuvkové obvody		Č. výkresu	EL 16

č. paré