

Vysvetlenie súťažných podkladov „Nábytok a interiérové vybavenie“

Otázka č. 1

Prosíme verejného obstarávateľa o informácie či nedisponuje vizualizáciou interiérového vybavenia k časti 1 - Nábytok.

Ďalej prosíme verejného obstarávateľa, či disponuje aj technickými nákresmi, prípadne podrobnejšími technickými parametrami ako napr. minimálna nosnosť (pri čalúnených tovaroch), nie je uvedený celkový rozmer IZ044 Zasklený kancelársky box.

Odpoveď č. 1

Verejný obstarávateľ nedisponuje vizualizáciou interiérového vybavenia k časti 1 – Nábytok, iba ilustračnými obrázkami, ktoré sú súčasťou technickej špecifikácie nábytku.

Verejný obstarávateľ nedisponuje podrobnejšími technickými nákresmi. V prípade nosnosti pri čalúnených tovaroch je žiaduce aby mal prvok nosnosť minimálne 110 kg/osoba. V prípade, že je nábytok určený pre viac osôb, nosnosť sa násobí podľa počtu osôb. Verejný obstarávateľ upresňuje rozmer IZ044 Zasklený kancelársky box, konkrétne rozmery (dxšxv): 3200x2400x2500mm.

Otázka č. 2

V technickej špecifikácii predmetu zákazky – Interiérové vybavenie /časť č.2 zákazky/ je pri jednotlivých prvkoch určená rozmerová tolerancia od 10 do 25%. V špecifikácii v časti 1- Nábytok táto informácia chýba. Poprosíme o jej doplnenie.

Odpoveď č. 2

Verejný obstarávateľ spresňuje technickú špecifikáciu v rámci časti 1 Nábytok nasledovne: Pri položkách všetkých stolov, zasklený kancelársky box a vertikálna zelená stena, ide o minimálne hodnoty rozmerov. Pri ostatných položkách, verejný obstarávateľ určuje rozmerovú toleranciu $\pm 10\%$.

Verejný obstarávateľ zároveň žiada jednotlivých uchádzačov, aby postupovali v súlade s bodom 11.5 Súťažných podkladov a uvedené vysvetlenia zapracovali do svojich ponúk.