


POZNÁMKY

- ① VYBÚRANIE PRESTUPU V STENE HRUBEJ 200mm, ROZMER OTVORU 460x260mm, SPODNÁ HRANA PRESTUPU JE VO VÝŠKE 2990mm, PRESTUP JE POTREBNÉ PO OSADENÍ VZT POTRUBIA UTESNIŤ A ZAČISTIŤ PRESTUP PO MONTÁŽI
- ② VYBÚRANIE PRESTUPU V STENE HRUBEJ 150mm, ROZMER OTVORU 460x260mm, SPODNÁ HRANA PRESTUPU JE VO VÝŠKE 2990mm, PRESTUP JE POTREBNÉ PO OSADENÍ VZT POTRUBIA UTESNIŤ A ZAČISTIŤ PRESTUP PO MONTÁŽI
- ③ VYBÚRANIE PRESTUPU V STENE HRUBEJ 450mm, ROZMER OTVORU 460x310mm, SPODNÁ HRANA PRESTUPU JE VO VÝŠKE 2990mm, PRESTUP JE POTREBNÉ PO OSADENÍ VZT POTRUBIA UTESNIŤ A ZAČISTIŤ PRESTUP PO MONTÁŽI
- ④ NOVÉ OBLOŽENIE VZT POTRUBIA, VYTVORENÝ KASTLÍK, MATERIÁL PROTIPOŽIARNA SADROKARTÓNOVÁ DOSKA, SPODNÁ HRANA OBLOŽENIA JE VO VÝŠKE 2900mm OD PODLAHY, VÝŠKA OBLOŽENIA JE 520mm

KAPAR, s.r.o.

ATELIÉR PROJEKTOVANIA STAVIEB

| | | | | | |
|---|--|-------------|----------------------|-------------------------------------|---|
| PROJEKTANT STAVBY: | PROJEKTANT OBJEKTU: | VYPRACOVAL: | Telefón: | +421 51 77 205 63 |  |
| Ing. Miškuvová <i>miškuvová</i> | Ing. Čížmar | Ing. Čížmar | Email: | kapar@kapar.sk | |
| KAPAR, s.r.o., Budovateľská 50, Prešov 080 01, E-mail: kapar@kapar.sk | | | Ateliér: | Budovateľská 50, 080 01 Prešov 1 | |
| STAVEBNÍK: | Ministerstvo vnútra SR | | ČÍSLO ZAKÁZKY: | 02-10-2022 | |
| MIESTO STAVBY: | Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 1 | | FORMÁT: | 1x A4 | |
| NÁZOV STAVBY: | SPIŠSKÁ NOVÁ VES OÚ, REKONŠTRUKCIA KOTOLNE | | STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: | DSP/DRS | |
| | | | DÁTUM: | December 2022 | |
| | | | DIEL: | ASR | |
| NÁZOV OBJEKTU: | HLAVNÝ OBJEKT | | MIERKA: | PRÍLOHA ČÍSLO: | |
| NÁZOV PRÍLOHY: | Kotolňa potrubie VZT | | 1:100 | E 8 | |

Tento výkres je originál. Výkresová dokumentácia je chránená podľa AUTORSKEHO ZÁKONA č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.