



• KApAR, s.r.o.
Budovateľská 50
080 01 Prešov
Slovenská republika •

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Spišská Nová Ves

OU-SN-OSZP-2023/002379-002

PhDr. Jana Šefčíková/
053/4173245

25. 01. 2023

Vec

„Spišská Nová Ves OÚ, rekonštrukcia kotolne“ – súhlas na vydanie rozhodnutia k povoleniu zmeny stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia

Dňa 20.01.2023 spoločnosť KApAR, s. r. o., Budovateľská 50, 080 01 Prešov doručila na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vyjadrenie k PD „Spišská Nová Ves OÚ, rekonštrukcia kotolne“, vypracovanej pre účely stavebného konania.

V zmysle platnej legislatívy na úseku ochrany ovzdušia je táto žiadosť v rámci stavebného konania považovaná za žiadosť o súhlas na vydanie rozhodnutia k povoleniu zmeny stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia.

Predložená projektová dokumentácia, vypracovaná Ing. Slávkou Miškufovou, autorizovanou stavebnou inžinierkou, reg. č. 4695*SP*11, rieši rekonštrukciu kotolne v administratívnej budove OÚ Spišská Nová Ves, ktorá je v správe Ministerstva vnútra SR. Účelom rekonštrukcie kotolne je zlepšenie technických, energetických, protipožiarnych a hygienických požiadaviek a podmienok.

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rozhodujúc podľa § 22 a § 26 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“)

vydáva prevádzkovateľovi:

Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice, Kuzmányho 8, 041 02 Košice,
IČO: 00151866

podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší

s ú h l a s

na vydanie rozhodnutia k povoleniu zmeny stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia

„Kotolňa K3“, VARPCZ: 1970059

Podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov je uvedený stredný zdroj znečisťovania ovzdušia kategorizovaný ako:

1.1.2 Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 0,3 MW a vyšším až do 50 MW

Projektová dokumentácia týkajúca sa vykurovania riešeného objektu a zdroja znečisťovania ovzdušia je vypracovaná v 12/2022 Ing. Jánom Ivankom, autorizovaným stavebným inžinierom, reg. č. 4630*14. Zmena stavby stacionárneho stredného zdroja znečisťovania ovzdušia evidovaného v databáze NEIS BU tunajším úradom, spočíva v zrušení pôvodnej kotolne na 2.NP a demontáže pôvodných kotlov v danej kotolni (Kotly ORTAS 125 I - IV o celkovom menovitom tepelnom príkone 0,436 MW) a jej presune na 1. NP, kde sa bude nachádzať nová kompletná vykurovacia technológia. Ako nový zdroj tepla je pre riešený objekt navrhovaný stacionárny kondenzačný plynový dvojkotol HOVAL ULTRA GAS 2D 460 s modulovaným výkonom 47-436 kW pri teplotnom spáde 80/60°C. Spaľovacia komora kotlov je z nerezovej ocele. Špeciálny tepelný výmenník umožňuje efektívne chladenie horúcich spalín a výrazne zlepšuje prenos tepla na vykurovaciu vodu. Odvod kondenzátu je riešený cez neutralizačné boxy HOVAL BOX KB23 a následne do existujúcej kanalizácie. Odvod spalín z navrhovaného kotla je nerezovým potrubím o \varnothing 250 mm, následným prechodom na typový dymovod SCHIELDEL ICS 25 DN250, vystupujúci popri fasáde budovy 1,50 m nad atikou.

V súlade s platnými ustanoveniami zákona o ovzduší sa týmto súhlasom určujú pre prevádzkovateľa tieto podmienky:

- prevádzkovateľ je povinný v rámci kolaudačného konania danej stavby požiadať tunajší úrad o vydanie súhlasu k užívaniu stredného zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách. Prílohou žiadosti bude:

technická dokumentácia (passport) nového spaľovacieho zariadenia

certifikát o zhode výrobku (nainštalovaného kotla)

vypracovaný prevádzkový poriadok, ktorého obsahom okrem iného budú „Opatrenia a pokyny obsluhy plynových zariadení z hľadiska ochrany ovzdušia“

prepracovaná stála evidencia stacionárneho zdroja znečisťovania podľa prílohy č. 2 vyhl. MŽP SR č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných EK, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do NEIS a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v znení neskorších predpisov.

V zmysle § 31 ods. 1 zákona o ovzduší sa na konanie podľa § 17 ods. 1 písm. a) nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Z uvedeného dôvodu je tento súhlas záväzným stanoviskom k vydaniu stavebného povolenia stavby „Spišská Nová Ves OÚ, rekonštrukcia kotolne“ a nenahrádza stavebné povolenie vydávané podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Ing. Vladimír Pavlák
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky