


LEGENDA

- PRÍVOD OCELOVÉ ZVÁRANÉ POTRUBIE S TEPLOTOU PRÍVODU 70°C
- - - SPIAČKA VEDENÉ V PRIESTOROCH KOTOLNE A V SUTERÉNE AKO HL. LEŽATÝ ROZVOD NAD DIMENZIU DN50
- PRÍVOD POTRUBIE Z UHLÍKOVEJ LISOVANEJ OCELE IVAR STEEL (Z VONKU POZINKOVANÁ UHLÍKOVÁ OCEĽ)
- - - SPIAČKA S TEPLOTOU PRÍVODU 70°C PRE NÁPOJENIE VYKUROVACÍCH TELIES
- NAVRHOVANÉ VYKUROVACIE OCELOVÉ DOSKOVÉ TELESO KORAD KOMPAKT S BOČNÝM PRÍPOJENÍM (K)
- VYSVETLIVKY: KORAD 21K 6/10 - A — PORADOVÝ ZNAK TELES A V MIESTNOSTI
- DVOJRADOVÉ TELESO — STAVEBNÁ DĹŽKA TELES V DECIMETROCH
POČET KONVEKTOROVÝCH PLECHOV — STAVEBNÁ VÝŠKA TELES A V DECIMETROCH
- TRV15/PV15 (0,93) — SPIAČKA REGULAČNÉ SRÚBENIE HERZ RL-5 PRIAME, RESP. ROHOVÉ PŘEVEDENIE A S VONKAJŠÍM ZÁVITOM G 3/4" (0,93 - HODNOTA PŘEDNASTAVENIA REGULAČNEJ SPOJKY)
- PRÍVOD TERMOSTATICKÝ VENTIL HERZ TS-90, PRIAME PŘEVEDENIE S VONKAJŠÍM ZÁVITOM G 3/4" OSADÍŤ TERMOHLAVICOU S PRÍPOJENÍM M28 X 1,5 HERZ „MINI“, VO VERNÝCH PRIESTOROCH „HERZCULES“ ARMATÚRY ČEZ PŘECHODKY S MÁKÝM TĚSNENÍM G3/4x15 PRÍPÁJANÉ NA ROZVODZ UHLÍKOVEJ LISOVANEJ OCELE
- 1A OZNAČENIE STÚPACIEHO POTRUBIA UVK 1 - SÁĽA
2A OZNAČENIE STÚPACIEHO POTRUBIA UVK 2 - KANCELÁRIE
3A OZNAČENIE STÚPACIEHO POTRUBIA UVK 3 - ODI
V1 OZNAČENIE STÚPACIEHO POTRUBIA VZDUCHOTECHNIKA



POZNÁMKA:

- NAVRHNUTÉ ZARIADENIA UVK JE MOŽNÉ ZAMENÍŤ ZA VÝROBOK INEJ ZNAČKY S ODOBNÝM TECHNICKÝM PŘEVEDENÍM A ROVNAKÝMI PARAMETRAMI
- V MIESTACH PŘESTUPU POTRUBÍ Z UHLÍKOVEJ OCELE STAVEBNÝMI KONŠTRUKCIAMI JE POTREBNÉ POUŽÍŤ PE - IZOLÁCIU, PŘÍPADNE INÝ VODNÝ MATERIÁL NA ELIMINÁCIU PRIAMEHO STYKU POTRUBIA S KOROZÍVNOU MALTOU.
- DBÁŤ DÔSLEDNE NA DODRŽIAVANIE MONTÁŽNYCH POKYNOV VÝROBCU POTRUBIA !

KAPAR, s.r.o.

ATELIÉR PROJEKTOVANIA STAVIEB

PROJEKTANT STAVBY: Ing. Mikulová KapAR, s.r.o., Budovateľská 50, Prešov 080 01, E-mail: kapar@kapar.sk	PROJEKTANT OBJEKTU: Ing. Mikulová	VYPRACOVAL: Ing. Ivanková	Telefón: +421 51 77 205 63 Email: kapar@kapar.sk Ateleier: Budovateľská 50, 080 01 Prešov 1	ISO 9001
STAVEBNÍK: Ministerstvo vnútra SR	ČÍSLO ZÁKÁŽKY: 02 - 10 - 2022	FORMÁT: 5 x A4	STUPEN DOKUMENTÁCIE: DSP/DRS	
MIESTO STAVBY: Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 1	DÁTUM: December 2022	DIEL: UVK	MIERKA: 1:75	PRÍLOHA ČÍSLO: UVK6
NÁZOV OBJEKTU: SO.01 Katalóžia	NÁZOV PŘILOHY: PÓDORYS 4.NP - ROZVODY UVK			

Tento výkres je originál. Výkresová dokumentácia je chránená podľa AUTORSKEHO ZÁKONA č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.