



•
•
Všetci záujemci
•
•

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Bratislava
 SE-VO2-2023/004408-005 Ing. Roman Novosad 03.08.2023

Vec: Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.1

Na základe doručených žiadostí záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov na predmet zákazky Spišská Nová Ves OÚ, rekonštrukcia kotolne, uverejnené vo vestníku 131/2023 pod č. 22140-MSP zo dňa 6. 7. 2023 a EÚ 2023/S 126-400543 zo 4.7.2023, Vám predkladáme nasledujúce vysvetlenie:

Otázka č.1

V zmysle prílohy č. 1 súťažných podkladov, bod 5.2. je uchádzač povinný k výrobkom alebo zariadeniam, ktoré ocenil vo výkaze výmer predložiť technický list, resp. (certifikát), alebo vyhlásenie o parametroch, ktorými preukáže požadované parametre a to pre nasledovné položky:

01 - SO 01 - Hlavný objekt

Časť 3 - Meranie a regulácia - položky č. 48 Svietidlo priemyselné stropné prisadené s LED zdrojom, lineárne, dĺžka cca 1,2m, AC230/50 Hz, 41W, 5000lm, 4000K, CRI min. 80, IP54

- uvedená položka je v rozpore s výkresom z PD, kde je uvedené svietidlo = Svietidlo LED priemyselné, stropné, okrúhle, 30W, 2400lm, 230V/Hz, 4000K, IP44 (podľa výberu investora)

Týmto Vás žiadame o uvedenie presného typu svietidla, prípadne aj výrobcu, keďže svietidlo s presnými parametrami, ako je uvedené vo výkaze výmer, nie je na trhu dostupné.

Odpoveď na otázku č. 1:

Požaduje sa predloženie svietidla tak ako je uvedené vo výkaze výmer Časť 3 - Meranie a regulácia - položka č. 48.

Verejný obstarávateľ umožňuje predložiť aj ekvivalentné svietidlo priemyselné stropné prisadené s LED zdrojom, lineárne, ktoré bude spĺňať nasledujúce minimálne parametre: výkon max.41 W, teplota farby 4000K, svetelný tok od 5000 do 5500lm, krytie min. IP44. (napr. BS100 LED REGOLABILE S670 4K alebo iné ekvivalenty)

S pozdravom

Mgr. Ľubomír Kubička
riaditeľ odboru
verejného obstarávania SE MV SR