



LEGENDA MIESTNOSTÍ

ČÍSLO MIESTNOSTI	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA (m ²)	1.09	WC	1,8
1.01	ZÁDVERIE	3,21	1.10	FILTER	2,7
1.02	VSTUPNÁ HALA	34,0	1.11	FILTER	3,3
1.03	SKLAD	45,4	1.12	WC	1,0
1.04	KANCELÁRIA	6,2	1.13	WC	1,0
1.05	KANCELÁRIA	17,2	1.14	SÁLA	177,2
1.06	FILTER	4,4	1.15	PÓDIUM	26,9
1.07	FILTER	2,6	1.16	KUCHYŇA, TECH. MIEST.	29,8
1.08	WC	1,4	1.17	CHLADIAREŇ	6,7
			1.18	SKLAD	6,8

LEGENDA ZARIADENÍ

- PLYNOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO K18 S VÝKONOM 18,9 KW
- DYMOVOD DN60
- AKUMULAČNÁ NÁDRŽ S OBJEMOM 400 L
- RÝCHLOMONTÁŽNA SADA
- ZÁSOBNÍK TV, OBJEM 300 LITROV

LEGENDA ČIAR

- PRÍVODNÉ POTRUBIE VYKUROVANIA
- VRATNÉ POTRUBIE VYKUROVANIA

POZNÁMKY

UNIVERZÁLNE VYKUROVACIE TELESO
VK(VENTIL KOMPAKT) 22(TYP) 600(ŠÍRKA) / 1200(DĽŽKA)

- R/Z1 9–NÁSOBNÝ RADIÁTOROVÝ ROZDELOVAČ/ZBERAČ SO SKRINKOU
- R/Z2 12–NÁSOBNÝ RADIÁTOROVÝ ROZDELOVAČ/ZBERAČ SO SKRINKOU
- R/Z3 3–NÁSOBNÝ RADIÁTOROVÝ ROZDELOVAČ/ZBERAČ SO SKRINKOU

IZOLOVANÉ ROZVODY RADIÁTOROVÉHO VYKUROVANIA SÚ VEDENÉ V PODLAHE

TEPLOTNÝ SPÁD VYKUROVACIEHO SYSTÉMU 55/45°C

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA SLUŽÍ VÝLUČNE LEN PRE ZÍSKANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA
PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE NENAHRAĐZA REALIZAČNÚ DOKUMENTÁCIU

Autor projektu	Zodp. projektant	Vypracoval	Ing. Simona Michaličková Mýtna 32 811 07 Bratislava	
Ing. Ladislav Balog	Ing. Lukáš Skalík, PhD.	Ing. Simona Michaličková		
Stavebník: Obec Rastislavice, Rastislavice 11				
941 08 Rastislavice			Formát	4xA4
Miesto stavby: Rastislavice, parc. č. 58/13			Dátum	6/2017
Stavba:			Stupeň	PpSP
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu			Číslo zák.	
Druh projektu:	VYKUROVANIE		mierka	č.v.
Výkres :	Pôdorys 1.NP		1:75	1