

DETAIL ZAPOJENIA
PANELOVÝCH VYKUROVACÍCH TELIES M 1:10





LEGENDA	
1	TERMOSTATICKÁ HLAVICA OVLÁDANIA
2	DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORAD VENTIL KOMPAKT
3	PRIPOJENIE POMOCOU SADY VEKOLUXIVAR – ROHOVÁ REGULAČNÁ PRE DVOJTRUBKOVÝ SYSTÉM – IVAR.KIT DS 346/1
4	DRŽIAK VYKUROVACIEHO TELESA
5	DIŠTANČNÁ VLOŽKA
6	IZOLÁCIA VYKUROVACIEHO POTRUBIA – OCHRANNÁ TRUBKA
7	TEPLOVODNÉ VYKUROVACIE POTRUBIE Z PLASTOHLINÍKOVÝCH RÚR
8	PODLAHA
9	PRIPOJOVACIA GARNITÚRA (KOLENO) K VYKUROVACÍM TELESÁM
10	ODVZDUŠNENIE VYKUROVACIEHO TELESA
11	ZÁTKA

POZNÁMKY

TECHNICKÁ SPRÁVA JE NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE .

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE — **VYKUROVANIE**

Hlavný inžnier projektu :	Ing. arch. Jozef Mališek
Projektant UK :	Ing. Bálint Lancz
Vypracoval :	Ing. Anikó Madarászová
Investor :	ERIK MÁRTON, s.r.o., 97, 930 37 Lehnice

TZB PRO-REAL S.R.O.
PROJEKCIA A REALIZÁCIA TECHNICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV
TEL. : 0915 042 546
E-MAIL : LANCZBALINT@GMAIL.COM

Názov stavby :	PREDAJNÝ SKLAD ZDRAVÝCH POTRAVÍN		
Miesto stavby :	KAT. ÚZEMIE: JELKA, P.Č. 1390/3, 1390/13, 1390/15 a 1390/15		
Dátum :	12/2021	Stupeň :	P.S.P.
Zák. č. :	2021/108	Formát :	2xA4
Obsah :	DETAIL PANELOVÉHO RADIÁTORA	Číslo výkresu :	UK05
		Mierka	1:10