



LEGENDA ZNAČENIA POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI

R XX Požadovaná požiarne odolnosť nosného prvku zabezpečujúceho stabilitu stavby v minútach (XX minút)

REI XX Požadovaná požiarne odolnosť stropnej (strešnej) konštrukcie (plošný prvok) v minútach (XX minút)

EI XX Požadovaná požiarne odolnosť požiarne deliaceho prvku nezabezpečujúceho stabilitu stavby v minútach (XX minút)

R XX Požadovaná odolnosť nosnej líniovnej konštrukcie (tyčový prvok) v minútach (XX minút)

N 1.07 - I
Priestor pod tribúnami A - D (priestor bez požiarneho rizika)

Označenie jednodielneho požiarneho úseku, s vyznačením stupňa protipožiarnej bezpečnosti a charakterom priestoru ktorý obsahuje

— — — Hranica požiarneho úseku

→ Vyznačenie smeru úniku osôb na únikovej ceste

ABC (kg) Práčky hasiaci prístroj s vyznačením množstva hasiacej náplne (6 kg)

Pôvodná PD DUR: ing. Mgr. art. PAVOL ŠIMKO, ADF s.r.o.					
Číslo rev.	Datum	Opis revízie	Revíziu vyvolal	Vypracoval	
02	19.05.2023	Úprava dokumentácie na základe aktualizácie architektonického konceptu		ING. J. ČINČULA	
01	20.05.2022	Úpravy, zmeny a doplnenia dokumentácie pre účely realizácie diela II. a III. Etapy		ING. J. ČINČULA	
Názov stavby			KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA		
Miesto stavby			KOŠICE IV, KOŠICE - JUH Kat. územie: Južné mesto, ul. Pri Prachni		
Stavebník			Košícká futbalová aréna a.s., Tr. SNP 48/A 040 11 KOŠICE		
Generálny dodávateľ					
Objednávateľ dokumentácie			Košícká futbalová aréna a.s., Tr. SNP 48/A 040 11 KOŠICE		
Projektový manažér	ING. ERIK HRNČIAR	Podpis:	Generálny projektant		
Hl. inžinier projektu	ING. ERIK HRNČIAR	Podpis:	HESCON s.r.o. NÁMESTIE SV. ANNY 20C/209 910 01 TRENBŮR Tel. č.: +421 (0)22 6513 700 Web: www.hescon.sk		
Vypracoval	ING. JOZEF ČINČULA	Podpis:	Autor projektu: HESCON s.r.o. NÁMESTIE SV. ANNY 20C/209 910 01 TRENBŮR Tel. č.: +421 (0)22 6513 700 Web: www.hescon.sk		
Kontroloval	ING. JOZEF ČINČULA	Podpis:	Osobnosť jark		
Zodp. projektant	ING. JOZEF ČINČULA	Podpis:	Ing. JOZEF ČINČULA TR. SNP 48/A 040 11 KOŠICE Tel. č.: +421 (0)48 916 932 E-mail: jcin@ko.sk		
Stupeň	DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY		Autorizovaná pečiatka		Autorizovaná pečiatka
Časť PD	B.2 POŽIARNO BEZPEČNOSTNÉ RIŠENIE STAVBY				
Objekt	SO 10.1 FUTBALOVÝ STADIÓN I. až III. ETAPA				
Profesia	POŽIARNO BEZPEČNOSTNÉ RIŠENIE STAVBY				
Názov	PÓDORYS 4 NP - TRIBÚNY "B" a "D" ROHY		Mierka	Formát	Dátum
			1:125	12xA4	05/2023
Kód dokumentu					
Číslo projektu / zákazky	Stavba	Stupeň	Časť PD	Objekt	Profesia
2 0 2 3 0 1 2 K F A -	D R S B	2 1 0 1	- -	0 0 0 2	0 2