


ÚZEMIE OBCE
DRUH POVRCHU
VZDIALENOSŤ

Smrečany		
zeleň	sp.ev.plocha	zeleň
5m	3,3m	19,7m

POZDĹŽNY PROFIL
VODOVODU

M 1:200/100



HĽBKA VÝKOPU

DNO POTRUBIA

TERÉN

ZROV. ROVINA


STANIČENIE v km,m

SKLON ? - DĹŽKA m
PROFIL DN-MATERIÁL-DĹŽKA

5	28
HDPE D32x3,0(DN25)	28

VZOROVÝ PRIEČNY REZ ULOŽENIA POTRUBIA

VODOVODNÉ POTRUBIE PLASTOVÉ – M 1:25



1	RÚRA TLAKOVÁ PRE PITNÚ VODU Z HDPE
2	Lôžko z piesku hr 150 mm (piesčité štrk max. zrno 20 mm)
3	triedený zhutnený obsyp – max. zrno 20 mm vrstvy max 150 mm do výšky 300 mm nad vrchol rúry I _{Dmin} >0,8
4	zhutnený zásyp ryhy prehodenu zeminou (alter. štrkopiesok) relatívna hutnosť I _{Dmin} >0,85
5	alter. uloženia pod hladinou podzemnej vody – štrk resp. piesčité štrk
6	drenážna rúrka DN 100 (alternatíva uloženia pod hl. podz. vody) – obsyp – štrk, piesčité štrk
7	vyhľadávací vodič na potrubí A ² 6mm
8	úprava povrchu

POTRUBIE SA UKLADÁ DO SUCHÉHO NEROZOPRETÉHO VÝKOPU



Handwritten signature of Ing. Milan JANEK.

AGROKONTAKT



tel.: 044/522 28 63

FORMÁT :	2 x A4
DÁTUM :	04/2022
STUPEŇ :	DSP
ZÁKAZKA Č. :	12/DSP/2022

NAVHRHOVANÁ ±0,000 = 798,00 m.n.m.

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING. JANEK	ING. JANEK	ING. GLONČÁKOVÁ
MIESTO : HOSPODÁRSKY DVOR SMREČANY		
INVESTOR: POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO SO SÍDLOM V SMREČANOCH		
STAVBA : MODERNIZÁCIA ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBY HOSPODÁRSKEHO DVORA SMREČANY		
OBJEKT–SÚBOR : SO 02.1–VODOVODNÁ PRÍPOJKA, PREFABRIKOVANÁ ŽUMPA		
OBSAH VÝKRESU : POZDĹŽNY PROFIL VODOVODNEJ PRÍPOJKY, PRIEČNY REZ		

MERÍTKO : 1:200/100	Č. VÝKRESU: A2.1.03
------------------------	-------------------------------