


DETAIL PRIPOJENIE REBRIK



LEGENDA

- 1 TEPELNÉ ČERPADLO VAILLANT aroTHERM VWL 55/3 A UNITOWER
 - 2 TEPELNÉ ČERPADLO VAILLANT aroTHERM VWL 85/3 A UNITOWER
 - 3 HYDRAULICKÝ MODUL unitower VIH QW 190/1 E so 190 l zásobníkom
 - 4 MEMBRANOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA 2 I
 - 5 MEMBRANOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA 8 I
 - 6 REGULÁTOR VAILLANT MULTIMATIC 700
- PRÍVODNÉ POTRUBIE VYKUROVANIA OD TČ K UNITOWER JEDNOTKE
 - VRATNÉ POTRUBIE VYKUROVANIA OD TČ K UNITOWER JEDNOTKE
 - PRÍVODNÉ POTRUBIE K ROZDELOVAČOM 39°C
 - VRATNÉ POTRUBIE K ROZDELOVAČOM 34°C
 - PRÍVODNÉ POTRUBIE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE 39°C
 - VRATNÉ POTRUBIE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE 34°C
- OKRUH PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA
 - REBRIKOVÉ VYKUROVACIE TELESO
 - STAVEBNÁ DLŽKA VYKUROVACIEHO TELES 1200mm
 - STAVEBNÁ VÝŠKA VYKUROVACIEHO TELES 600mm
 - SPÔSOB NAPOJENIA VYKUROVACIEHO TELES
 - TYP VYKUROVACIEHO TELES
- RZ 2 - 1. NP (12) Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie HERZ s prietokomerom, DN 25, 2,5 l/min 12 okruhov
- RZ 3 - 1. NP (6) Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie HERZ s prietokomerom, DN 25, 2,5 l/min 6 okruhov
- RZ 1 - 1. NP (12) Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie HERZ s prietokomerom, DN 25, 2,5 l/min 12 okruhov
- tp TEPLOTA PRÍVODU Z ROZDELOVAČA
- PZ TEPLOTA POBYTOVEJ ZÓNY
- Combitop TYP SYSTEMOVEJ DOSKY
- Lpz ROZOSTUP RÚROK VO VYKUROVACOM OKRUHU
- S PLOCHA PODLAHOVEHO VYKUROVANIA
- lo DLŽKA POTRUBIA V OKRUHU
- lp DLŽKA POTRUBIA VEDENÉHO K OKRUHU
- VV15 JEDNODODOVÉ ROHOHÉ PRIPOJENIE HERZ VUA 40

VYPRACOVAL:
ING. MARTIN DZIAK

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT
ING. ALŽBETA VOLÁRIKOVÁ

Ing. arch. Radoslav Repka,
Ing. Jozef Guľaš

Ing. arch. Radoslav Repka,
Ing. Jozef Guľaš,
Ing. Martin Dobiáš

HALIGOVICE 120

ŽIVOT n.o., Spišské Hanušovce 176, 059 04 Spišské Hanušovce

DEINSTITUCIONALIZÁCIA EXISTUJÚCEHO ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

SO 01 DEINSTITUCIONALIZÁCIA EXISTUJÚCEHO ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

PODORYS 1.NP

USTREDNÉ VYKUROVANIE

VYPRACOVAL: ING. ALŽBETA VOLÁRIKOVÁ ZMNA 109 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA tel.: 0905 138 522 e-mail: volarikova@gascenrum.sk		ČÍSLO KÓPIE	
AUTOR NÁVRHU	Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Guľaš	STUPEŇ : PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	
PROJEKTANT STAVBY	Ing. arch. Radoslav Repka, Ing. Jozef Guľaš, Ing. Martin Dobiáš	FORMÁT	x A4
MIESTO STAVBY	HALIGOVICE 120	DÁTUM	8/2017
INVESTOR	ŽIVOT n.o., Spišské Hanušovce 176, 059 04 Spišské Hanušovce	MIERKA	1:50
NÁZOV STAVBY	DEINSTITUCIONALIZÁCIA EXISTUJÚCEHO ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	ČÍSLO ZÁKAZKY	
OBJEKT	SO 01 DEINSTITUCIONALIZÁCIA EXISTUJÚCEHO ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB		
OBSAH	PODORYS 1.NP		
ČASŤ	USTREDNÉ VYKUROVANIE		
		KLASIFIKÁCIA STAVBY	
		ČÍSLO VYKRESU	1