Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie

LEVICKÉ MLIEKARNE a.s., Jurská cesta 2, 934 01 Levice

Uchádzač:

Všetkým záujemcom

Názov zákazky:

„Výroba ľadovej vody – technológia INDUSTRY 4,0“

Na základe žiadosti o vysvetlenie SP Vám odpovedáme:

Otázka č. 1:
Dobrý deň, Vážený verejný obstarávateľ. Žiadame Vás o doloženie technickej špecifikácie čerpadiel ľadovej vody pre každý okruh prosíme špecifikovať -
1. Dopravné množstvo v m3/h
2. Dopravná výška
3. Sací/výtlačný tlak
Z dôvodu krátkosti času pre spracovanie technickej a cenovej ponuky
(čas dovoleniek a celozávodných odstávok) žiadame verejného
obstarávateľa o posunutie odovzdania cenovej ponuky o 1. Týždeň.
Ďakujeme za vybavenie

Odpoveď č. 1:

1)
obehové čerpadlo ĽV do doskového výmeníka
Psacie=0,05 MPA
Q= 80-100 m³/h
H= nepoznám hydraulicky odpor doskového výmeníka Qt 500kW - musí určiť uchádzač
Umiestnenie doskoveho výmeníka 5 m od čerpadla výmeníka
Odtok voda v úrovni výmeníka do bazána ĽV
Čerpadlo riadene FM od hladiny bazéna ĽV
2
)obehové čerpadloĽV do výroby
Psacie=0,05 MPA
Q= 57 m³/h
H= 40 m
Čerpadlo riadene FM volitelným tlakom v potrubí do výroby
Sánie čerpadla osadené filtrom o rozmeroch 1,6 x1,6 mm
3)
obehové čerpadloĽV do pasterov
Psacie=0,05 MPA
Q= 57 m³/h
H= 40 m
Čerpadlo riadene FM volitelným tlakom v potrubí do pasterov
Sánie čerpadla osadené filtrom o rozmeroch 1,6 x1,6 mm
4)
obehové čerpadlo odpadoveho tepla

Psacie=0,3 MPA
Q= 4 m³/h
H= 50 m
Ohrev TÚV . požadovsný tlak za výmeníkom odpadoveho tepla
Čerpadlo riadene FM tlakom za výmeníkom

Upozornenie:

Vážený uchádzač, na základe sa lehota na predkladanie ponúk posúva do: 26.07.2023 do 12:00 hod

Považská Bystrica, 17.07.2023

Ing. Lenka Kivoňová

MP Profit PB, s.r.o.