

Rozvodná sieť :
VN: 3 AC 6000V 50Hz, sieť s rezonančne uzemneným neutrálnym bodom

Skratové pomery na VN 6kV:
Ik"= 16,2 kA
ip = 34,7 kA

Ochrana pred dotykom neživých častí :
VN :
- uzemňovacia sústava

Ochrana pred dotykom živých častí:
VN :
- ochrana krytom
- ochrana zábranou
- ochrana umiestnením mimo dosahu

Stavba: Building:	Modernizácia prekladiskového terminálu INTERPORT v Haniske pri Košiciach Upgrade of the INTERPORT transhipment terminal in Haniska pri Košiciach
 Spolufinancovaný Európskou úniou z Nástroja na prepájanie Európy	
Investor: Investor:	BB-TRADE, s.r.o., Areál prekladisko Haniska, 040 66 Košice, SR
Stupeň: Level:	Podklad pre výber dodávateľa
Obsah: Drawing:	Portálový žeriav - Jednopolová schéma rozvodne T341.1 - časť VN

