

#### POPIS ŠTÍTKŮ

- 1 – VYPNUTO –QA1 – NAPÁJENÍ VYPNUTO
- 2 – ZAPNUTO –QA1 – NAPÁJENÍ ZAPNUTO
- 4 – PVA1 – MULTIMETR

0,000 = 518,110 m n. m. B.p.v.  
Souřadnicový systém dle S-JTSK

generální projektant

**A99**

Atelier 99 s.r.o.  
Purkyňova 71/99  
612 00 Brno

projektant části

**Ing. Tomáš Blažek**

Příbice 379,691 24 Brno-venkov  
tel.: 733 534 194, IČO: 04062965  
PROJEKCE ELEKTRO A SILNOPROUDÝCH ZAŘÍZENÍ

číslo pare

architekt	Ing. arch. Sylva Kočnarová
HIP	Ing. Michal Palíšek
ved. projektant	Ing. arch. Sylva Kočnarová
stavebník	Město Pelhřimov

vypracoval	Ing. Tomáš Blažek
kontroloval	Ing. Tomáš Blažek
zodp. projektant	Ing. Tomáš Blažek

## ZŠ Na Pražské Nástavba 1. stupně ZŠ

název stavby

objekt

**S0 01 - 1.stupeň ZŠ**

část

**D.1.4d - Silnoproudé instalace**


název dokumentu

**SCHÉMA NN RH-3**

zakázka	A-21-1124
datum	07/2022
stupeň	DPS
měřítko	9 x A4


číslo přílohy

**101**






1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----



ČÍSLO VÝVODU	13	14	15	16	17	18	19	20	21
POPIS	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky	Zásuvky


Ing. Tomáš Blažek Přibice 379,691 24 Brno-venkov , tel.: 733 534 194, IČO: 04062965 PROJEKCE ELEKTRO A SILNOPROUDÝCH ZAŘÍZENÍ	Stavebník : Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		DATUM:	7/2022	OBSAH:			
	Název akce : SPECIÁLNÍ MŠ,ZŠ A PRAKT. ŠKOLA PARDUBICE		VYPRACOVAL :	Ing. Tomáš Blažek	SCHÉMA NN RH-3	Č. VÝKRESU:	101	LIST: 4
	Stavební objekt : D.1.4d Silnoproudé instalace		PROJEKTANT :	Ing. Tomáš Blažek				LISTŮ: 9





RH-3 Modulární oceloplechová skříňová rozvodnice 800x2000x400 (ŠxVxH)

L1,L2,L3 3PEN, 400V, 50Hz, 160A, TN-C-S Ik=10kA, Ip=15,7kA L1,L2,L3



WLZ28	WLZ29	WLZ30
-	-	-
230 V	230 V	230 V

ČÍSLO VÝVODU	39	40	41
POPIS	Zásuvky REZERVA	Zásuvky REZERVA	Zásuvky REZERVA





