



Technické služby města Pelhřimova,

příspěvková organizace IČ 49056689, DIČ CZ 49056689
Myslotínská ulice 1740, 39301 Pelhřimov
Telefon 565/323138-9, fax. 565325638,

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

Váš dopis/ze dne
21.2.2022

Naše zn:

Vyřizuje:
Ing. Vojtěch Adamovský
778 527 894

v Pelhřimově:
22.2.2022

Věc: Vyjádření

Akce: ZŠ na Pražské Nástavba 1. stupně ZŠ

Katastrální území : Pelhřimov

Předložená dokumentace: situace stavby

Při provádění prací na majetku Města Pelhřimova budou dodrženy následující podmínky:

- výkopové práce budou prováděny v souladu s vyhláškou MěÚ Pelhřimov o provádění výkopových prací na pozemcích v majetku MěÚ Pelhřimov
- povrchy komunikací a obrubníky budou provedeny oprávněnou osobou na zhutněný zásyp
- komunikace budou konstruovány pro vozidla do 7.5t
- případné chodníky budou konstruovány jako pojízdné pro vozidla do 5t
- důkladně ošetřit případné spáry asfaltovou zálivkou v živičných krytech dle platných norem a předpisů
- zatravněné plochy budou upraveny osetím a uhrabáním na zhutněný zásyp
- při výstavbě bude dbát, aby nepoškozoval a neznečišťoval části vozovky a okolní terén, kterých se stavba nedotýká
- odpadní znečištěné vody nebudou vylévány do městské dešťové kanalizace ani na jiný pozemek v majetku MěÚ Pelhřimov
- výkopy budou náležitě zajištěny z hlediska bezpečnosti provozu vč. dopravního značení, které bude osazeno na náklady žadatele
- v průběhu výstavby budou plochy v majetku města Pelhřimova dotčené výstavbou udržovány dodavatelem stavebních prací v náležitém pořádku. V případě neuposlechnutí výzvy pracovníka TSMP k úklidu, bude dotčená plocha uklizena TSMP na účet dodavatelské firmy
- bude zajištěn bezpečný a čistý pohyb chodců
- po dokončení prací budou dotčené plochy v majetku města Pelhřimova protokolárně předány zástupci TSMP
- pokud nebudou doloženy hutní zkoušky, tak záruční doba hutnění zásypů bude 60 měsíců
- bude určena osoba odpovědná za dodržování pořádku, nahlášena písemně zástupci TSMP vč. kontaktu
- investor zodpovídá za únosnost konstrukce komunikací a požádá dotčené vlastníky sítí o vyjádření k ochraně přejížděných sítí
- budou dodrženy podmínky Vyjádření k existenci sítí veřejného osvětlení-při odkrytí a před záhozem kabelu jste povinni kontaktovat zástupce TSMP – ved.stř. V.O.

Požadujeme, pokud to bude technologicky možné, aby veškeré překopy byly provedeny podvrtem.

Zvláštní užívání místních komunikací se neuděluje v zimním období a v nově vybudovaných komunikacích.

Platnost tohoto vyjádření končí rok po jeho vystavení.

S pozdravem

Ing. Vojtěch Adamovský
vedoucí staveb a investic

Technické služby města Pelhřimova,
příspěvková organizace
Myslotínská 1740, 39301 Pelhřimov
IČO: 490 56 689 (19)

