


V01-17

Výber pevnosti stĺpov:
 Veterná trieda II - 26m/s
 Kategória terénu III - predmestie, obce
 (budovy sú priemerne nižšie ako 15m
 - podmienka pre kategóriu terénu IV)




Kóty dispozície osvetľovaných priestorov
 -chodníky,cesta, zel.pásy sú priemerné
 hodnoty pre celú dĺžku ulice Omská


Osadenie stĺpov VO v prípade
 úzkého chodníka:
 Betónový základ stožiaru VO
 osadený tesne pri obrubníku
 v ceste - podľa pôvodného
 uloženia betónových stĺpov VSD a.s.
 V prípade širšieho chodníka
 v chodníku tesne vedľa obrubníka

PRIESTOROVÉ USPORIADANIE



stĺp VO v ceste



stĺp VO v chodníku



stĺp VO v chodníku



**PRED ZAČATÍM AKÝCHKOLVEK VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE NEVYHNUTNÉ
 VYTÝČENIE VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ . PD NERIEŠI
 KOORDINAČNÚ SITUÁCIU. MAPOVÝ PODKLAD Z KATASTER PORTÁLU
 - PRESNOŠŤ ORIENTAČNÁ**

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA: 3/PEN AC 50Hz 230/400V TN-C
 OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM:
 Ochranné opatrenie podľa STN 33 2000-4-41:
 a) ochrana základná (pred priamym dotykom) - izolovaním živých častí/zábranami a krytmi
 b) ochrana pri poruche - ochranné uzemnenie, pospájanie/samočinné odpojenie pri poruche

BR **Vykonávanie odbornej
 prehliadky-revizie §13
 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
 elektrických zariadení**

**elektro
 od projektu
 po revíziu
 projekt
 revízie**
 Ing.Róbert Papcun
 0944 421 930
 rpapcun@gmail.com

| | | | |
|--|--|---------------------------|--|
| Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice | HIP/Gen.projektant: ENERPRO sro Ing.S.Počuch,Ing.P.Marcinek | Dátum: 05/2019 | Vypracoval: ing.Róbert PAPCUN |
| Miesto: MČ Košice Juh, k.ú. Južné mesto | | Mierka: - | Zodp.proj. ing.Róbert PAPCUN |
| Stavba: Košice - Omská, Holubyho, Tranovského - náhrada murovanej TS330, úprava V531 a NN | Objekt: SO 02: Verejné osvetlenie | Obsah: Uloženie VO | Stupeň: PSP |
| Projektová dokumentácia je originál a je duševným majetkom spracovateľa v zmysle zákona.Akékoľvek rozmnožovanie jej častí alebo celku, prípadné využitie riešenia tretími osobami, resp. mimo uvedenej stavby je trestné v zmysle zákona č.383/1997 Z.z. | | zmena: - | časť: ELEKTRO |
| | | | Archív v. č.: 201905-V0-KE.1-26 |
| | | | Výkres č.: E-3 |