

ROZVODNÁ SÚSTAVA: 3+PE+N, 400 V/50 Hz, TN-S
1+PE+N, 230 V/50 Hz, TN-S

OCHRANNÉ OPATRENIE (STN 33 2000-4-41)

- v normálnej prevádzke (ochrana pred dotykom živých častí-základná ochrana) príloha A, časť A.1 - izolovaním živých častí, časť A.2 - ochrana zábranami a krytmi
- pri poruche (ochrana pred dotykom neživých častí-ochrana pri poruche), čl.411 - samočinné odpojenie napájania, čl.411.3.1.2 - ochranné pospájanie

ROZVODNÁ SÚSTAVA: 24 V AC

OCHRANNÉ OPATRENIE (STN 33 2000-4-41)

- ochrana pred nebezpečným dotykom živých a neživých častí čl.414 - ochrana malým napätím PELV

POZNÁMKY:

- pospájanie kovových konštrukcií, žľabov a technologického zariadenia vykonať ukončiť na hlavnej uzemňovacej svorke
- napojenie hlavnej uzemňovacej svorky je riešené prostredníctvom vodiča H07Z-K 16 mm²
- pripojenie na cudzie systémy vykonať v súčinnosti s príslušným technikom
- všetky rozmery vyplývajúce z projektovej dokumentácie pred výrobou a započatím prác premerať na stavbe
- rozdiely zistené na stavbe oproti projektovej dokumentácie je nutné v technickom riešení odsúhlasiť s projektantom
- všetky stavebné úpravy a zásahy do nosných konštrukcií zrealizovať iba po odsúhlasení projektantom staticky
- všetky zmeny a úpravy materiáloveho riešenia pred realizáciou prác odsúhlasiť s projektantom
- všetky povrchové úpravy, farebné odtiene musia byť odsúhlasené pred realizáciou projektantom
- jednotlivé zariadenia je možné nahradiť ekvivalentom rovnakého štandardu a kvality

Legenda:

- vodič H07Z-K 16 mm²
- vodič H07Z-K 6 mm²
- svorka pripojovacia CU
- svorka krížová CU
- svorka potrubná (barnard) CU
- HUS hlavná uzemňovacia svorka

**BBSK - NOVÉ VYUŽITIE AREÁLU BÝVALEJ SOŠ
NA ULICI ŠPITÁLSKEJ V BANSKEJ ŠTIAVNICI -
1. ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB**

I. STAVBA

zriaďovateľ - stavebník :



BANSKOBYSŤRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica, Slovenská Republika

objednávateľ :



DOMOV MÁRIE
Špitálska 3
969 01 Banská Štiavnica



miesto stavby :

Špitálska 3
969 01 Banská Štiavnica

autorizačne overil :

katastrálne územie :

Banská Štiavnica


stupeň dokumentácie :

dokumentácia na stavebné povolenie s náležitosťami
dokumentácie na realizáciu stavby

hlavný inžinier projektu :

Ing. Vlasta Martinická

zhotoviteľ :



BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.
Miletičova 23
821 09 Bratislava

hlavný architekt :

Ing. arch. Norbert Gubka

autorizačne overil :

Jozef Režný

vypracoval :

Jozef Režný

diel proj. dok. :

E. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTŮ

zák. číslo : 1747-507 BP

stavebný objekt :

SO 02.1 ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

arch. číslo : BP 33-5-40697

názov výkresu :

Pôdorys kotolne - pospájanie

sada číslo :

profesia :

elektroinštalácia - meranie a regulácia

mierka : 1:50

formát : A3.2/3A4

p. č. výkr. : 102

dátum : 11/2021