



### TYPICKÉ UMIESTNENIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ



### LEGENDA PRÍSTROJOV

- VYPÍNAČ, RADENIE 1, ZAPUSTENÝ, 230V, 10A, IP20
- VYPÍNAČ, RADENIE 5, ZAPUSTENÝ, 230V, 10A, IP20
- VYPÍNAČ, RADENIE 6, ZAPUSTENÝ, 230V, 10A, IP20
- VYPÍNAČ, RADENIE 6+6, ZAPUSTENÝ, 230V, 10A, IP20
- VYPÍNAČ, RADENIE 7, ZAPUSTENÝ, 230V, 10A, IP20
- ZÁSUVKA, 16A, 230V, IP20
- ZÁSUVKA S PREĎŤOVOU OCHRANOU TIII, 16A, 230V, IP20
- VYPÍNAČ, RADENIE 1, ZAPUSTENÝ/PRISADENÝ, 230V, 10A, IP44
- VYPÍNAČ, RADENIE 6, ZAPUSTENÝ, 230V, 10A, IP44
- VYPÍNAČ, RADENIE 7, ZAPUSTENÝ, 230V, 10A, IP44
- TLAČIDLO, RADENIE 1/0, ZAPUSTENÉ, 230V, 10A, IP44
- DVOJTLAČIDLO, RADENIE 1/0+1/0, ZAPUSTENÉ, 230V, 10A, IP44
- VÝVOD OSV., 3-ŽILOVÝ, STROPNÝ, 230V
- VÝVOD OSV., 5-ŽILOVÝ, STROPNÝ, 230V
- VÝVOD OSV., 3-ŽILOVÝ, NÁSTENNÝ, 230V
- VÝVOD OSV., 5-ŽILOVÝ, NÁSTENNÝ, 230V
- VÝVOD VŠEOBECNÝ, 3-ŽILOVÝ
- VÝVOD VŠEOBECNÝ, 5-ŽILOVÝ
- VÝVOD VŠEOBECNÝ SLABOPRÚDOVÝ
- VÝVOD MOTORICKÝ PRE ŽALÚZIE/ZÁVESY
- VENTILÁTOR, 230V, IP20, VÝVOD 5-ŽILOVÝ
- ZÁSUVKA, 16A, 230V, IP20
- ZÁSUVKA S PREĎŤOVOU OCHRANOU TIII, 16A, 230V, IP20
- DÁTOVÁ ZÁSUVKA, 2xRJ45, ETHERNET, CAT. 6A, IP20
- TELEVÍZNA ZÁSUVKA, IP20
- ZÁSUVKA REPRODUKTOROVÁ, DVOJNÁSOBNÁ, IP20
- ZÁSLEPKA, IP20
- ZÁSUVKA, 16A, 230V, IP44
- ZÁSUVKA, 16A, 400V, min.IP44
- ZÁSUVKA, 32A, 400V, min.IP44
- RÁMIK, 1-NÁSOBNÝ, VYŠŠIA RADA
- RÁMIK, 2-NÁSOBNÝ, VYŠŠIA RADA
- RÁMIK, 3-NÁSOBNÝ, VYŠŠIA RADA
- RÁMIK, 4-NÁSOBNÝ, VYŠŠIA RADA
- RÁMIK, 5-NÁSOBNÝ, VYŠŠIA RADA
- ROZVODNÁ SKRÍŇA NN
- ACCESS POINT, ARAKNIS 700 OUTDOOR, 802.11AC, BIELE, IP55
- REPRODUKTOR, PRISADENÝ, 6/80hm, EXTERIEROVÝ
- VÝKOP REALIZOVANÝ V INEJ ČASTI ELEKTRO TEJTO PD, KÁBLOVÉ VEDENIE ULOŽENÉ V ZEMI/CHODNÍKU V CHRÁNIČKE FXP TURBO 25,

TECHNOLOGICKÉ VYBAVENIE A KOMPONENTY MÔŽE BYŤ NAHRADENÉ EKVIVALENTNÝM VÝROBKOM A MATERIÁLOM S POROVNATEĽNÝMI PARAMETRAMI!

## BBSK - NOVÉ VYUŽITIE AREÁLU BÝVALEJ SOŠ NA ULICI ŠPITÁLSKEJ V BANSKEJ ŠTIAVNICI - 1. ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

### I. STAVBA

zriaďovateľ - stavebník :	BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ Námestie SNP 23 974 01 Banská Bystrica, Slovenská Republika	objednávateľ :	DOMOV MÁRIE Špitálska 3 969 01 Banská Štiavnica
---------------------------	---	----------------	---

miesto stavby :	Špitálska 3 969 01 Banská Štiavnica
katastrálne územie :	Banská Štiavnica
stupeň dokumentácie :	dokumentácia na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby

autorizačne overil :	Ing. Michal Mišenko autORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER Technické technologické a energetické vykonávanie 6934 * 14
----------------------	---

hlavný inžinier projektu :	Ing. Vlasta Martinická	zhotoviteľ :	bp BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o. Miletičova 23 821 09 Bratislava
hlavný architekt :	Ing. arch. Norbert Gubka		
autorizačne overil :	Ing. Michal Mišenko		
vypracoval :	Ing. Michal Mišenko		

diel proj. dok. :	E. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV	zák. číslo :	1747-507 BP
stavebný objekt :	SO 16.1 DROBNÁ ARCHITEKTÚRA	arch. číslo :	BP 33-5-40534
názov výkresu :	DISPOZÍCIA - 1PP OSVETLENIE, ZAS. OKRUHY, ŠTRUKT. KABELÁŽ, TECHNOLOGIA	sada číslo :	
profesia :	elektroinštalácia a štruktúrovaná kabeláž	mierka :	1:50
		formát :	A2L
		p. č. výkr. :	3
		dátum :	01/2022