


DETAIL ULOŽENIA KANALIZÁCIE DO CHRÁNIČKY



VYSVETLIVKY :

P.Č.	NÁZOV	OZNAČENIE	KS
VONKAJŠÍ VODOVOD			
1	VODOVOD – HDPE D 110	D 110 x 6,6	
2	CHRÁNIČKA – HDPE RÚRA DN 200 – 16,2m	D 225 x 13,4	
3	KLZNÁ DIŠTANČNÁ OBJÍMKA – RACI, VÝŠKA 19 mm	typ: A/B –19 3/0	kód : 00A 0019 kód : 00B 0019
4	TESNIACA MANŽETA model : KG/KO – 100 x 200	100 x 200	kód : 3–013–03114–KG/KO

POZNÁMKA :

- VODOVOD – KLZNÁ OBJÍMKA RACI– A/B 19 JE ZLOŽENÁ Z 3 SEGMENTOV typu A19
VZÁJOMNÁ VZDIALENOSŤ MEDZI OBJÍMKAMI V CHRÁNIČKE JE 1,5 m
NA KONCOCH CHRÁNIČKY ZDVOJIŤ OBJÍMKY RACI.

VEDÚCI PROJEKCIE		ING. B.MALÍK				
PROJEKTANT STAVBY		ING. A. BÉGER	ZODP.PROJEKTANT			ING. B.MALÍK
KRESLIL		ING. A. BÉGER				
STAVEBNÍK		MESTO NITRA, ŠTEFÁNIKOVA TRIEDA č. 60, 950 06 NITRA				
MIESTO STAVBY		MARTINSKÝ VRCH, NITRA-ZOBOR			Č.ZÁKAZKY	807 - 57 / 2019
NÁZOV STAVBY	MATERSKÁ ŠKOLA KASÁRNE ZOBOR PRESTAVBA A PRÍSTAVBA OBJEKTU NA MARTINSKOM VRCHU V NITRE				FORMÁT	2 A4
					DÁTUM	07/2019
					MIERKA	--
OBJEKT	E2.3 SO 05 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA A VONKAJŠÍ VODOVOD E2.3 SO 05.1 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA E2.3 SO 05.2 - VONKAJŠÍ VODOVOD				STUPEŇ	PS
OBSAH	ULOŽENIE POTRUBIA DO CHRÁNIČKY				ARCH.ČÍSLO	Č.VÝKRESU E.8