	SO 11	SO 12
KATASTRY	Nitra	Nitra
DRUH POVRCHU		
	st.0,00 st.11,4 st.120,7 st.121,0	st.0,00 st.3,90

(n) TABULKA VYSVETLIVEK
(1) Pieskové lôžko 150 mm, obsyp 300 mm
(2) D32–PE100 SDR11–3.89

MIERKA 1:500/100



STANIČENIE [km/m]	0.0		0.1	0.0
DN(PN)[mm]–MATERIÁL–DĹŽKA[m]	D110–PE100 SDR17,6–121.00			(2)
SKLON[‰]–DĹŽKA[m]	–33.0–45.49	–47.5–52.63	–39.3–22.88	12.9–3.89
ULOŽENIE	Pieskové lôžko 150 mm, obsyp 300 mm			(1)

B
D C
A

SADA

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

±0,000=166,40

AUTOR NÁVRHU DOSTAVBY	ING. L. HOLEJŠOVSKÝ, ING. ARCH. V. JARABICA
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. ZITA OREMUSOVÁ
VYPRACOVAL	ING. TIMOTEJ ČÁPEK
KRESLIL	ING. TIMOTEJ ČÁPEK
INVESTOR – OBSTARÁVATEĽ	MESTO NITRA, ŠTEFÁNIKOVA TRIEDA č. 60, 950 06 NITRA
NÁZOV	**MATERSKÁ ŠKOLA KASÁRNE ZOBOR PRESTAVBA A PRÍSTAVBA OBJEKTU NA MARTINSKOM VRCHU V NITRE**
OBSAH	**POZDĹŽNY PROFIL STL PLYNOVODU**

HUMA '90
ŽUPNÉ NÁMESTIE 9
949 01 NITRA

STUPEŇ	JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT
DÁTUM	06/2019
FORMÁT	3xA4
ČASŤ	E2.9, E2.10
STAV. OBJEKT	SO 11, SO 12
PROFESIA	PLYN
Č.PRÍL.: 02	MIERKA 1:500,200/100

Tlač: 01.07.2019 17:26:08