



**MINISTERSTVO
VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

**Sekcia personálnych a sociálnych činností
odbor zdravotníctva
ODDELENIE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
pracovisko Okružná 19, 974 04 Banská Bystrica**

MINISTROVNA SR CENTRUM	TRIA SR ORY
06. 02. 2023	
Číslo z:	
Prílohy:	

VLR KH Dm

**Ministerstvo vnútra SR
Centrum podpory Žilina
Kuzmányho 26
012 23 Žilina**

Váš list číslo/zo dňa
CPZA-ON-2022/005104-011/
20. 12. 2022

Náše číslo
SPSČ-OZ1-2023/000795-002

Vybavuje/linka
Dr. Koprivová 860/6092

Banská Bystrica
23. 01. 2023

Vec

Ružomberok OO PZ, zateplenie objektu – vyjadrenie k PD

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Centrum podpory Žilina, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina, písomným podaním zaevidovaným dňa 2. januára 2023 požiadalo Oddelenie verejného zdravotníctva odboru zdravotníctva sekcie personálnych a sociálnych činností Ministerstva vnútra SR pracovisko Okružná 19, 974 04 Banská Bystrica (ďalej len „OVZ OZ SPSČ MV SR“) o vyjadrenie k projektovej dokumentácii akcie „Ružomberok OO PZ, zateplenie objektu“ (predložená Sprievodná správa, Súhrnná technická správa, ASR – Súčasný stav, Búracie práce, Navrhovaný stav).

Objekt sa nachádza na Nám. Andreja Hlinku 1875, 034 01 Ružomberok, na parc. č. KN-C 1108, KN-C 1109 v k. ú. Ružomberok okresu Ružomberok Žilinského kraja. Administratívna budova je vo vlastníctve Enpro s.r.o. Slovenskej republiky a Ministerstva vnútra SR a v r. 1993 bola rozdelená na 3 priestorové časti: Enpro s.r.o., Daňový úrad Žilina – pobočka Ružomberok a Obvodné oddelenie Ružomberok. Predmetom rekonštrukcie sú len priestory OO PZ. Stavebné práce budú prebiehať plnej prevádzky rekonštrukciou nedotknutých častí budovy.

Prevádzkovo je budova rozdelená na 3 samostatné funkčné celky s oddelenými vstupmi. Plynové kotolne a rozvody vykurovania majú jednotliví prevádzkovatelia vlastné.

Rekonštrukciou budovy sa nezmení tvar pôvodnej stavby. Budova je riešená ako terasová s 3 nadzemnými podlažiami v pôdorysnom tvare písmena F.

Fasáda objektu je v súčasnosti obložená keramickým obkladom béžovej farby a obkladom z dlažobných pásikov tehlovočervenej farby. Okná objektu sú pôvodné drevené, hnedej farby. V rámci rekonštrukcie sa navrhuje odstránenie pôvodného fasádneho obkladu, ktorý sa nahradí vonkajšou omietkou primárne béžovej farby v kombinácii s modrou a výmena pôvodných okien za nové s PVC rámom bielej farby.

Budova je situovaná na svahu (výškový rozdiel cca výšky jedného podlažia), čo umožňuje priamy prístup do suterénu, kde sú vjazdy do garáží, výstup z chránenej únikovej cesty a zadný vstup do OO PZ. V jej koncovej polohe (pôvodne byt domovníka) je so samostatným vchodom situované oddelenie pátrania a kriminalisticko – technickej činnosti.

Dva hlavné vstupy sú situované od Nám. Andreja Hlinku. V suteréne sú v časti smerom do exteriéru kancelárie a kotolňa, v časti smerom do terénu sa nachádzajú skladové priestory. Na prízemí budovy východného krídla je situovaný vestibul so zádverím, miestnosťami slúžiacimi ako pracovisko stálej služby OO PZ Ružomberok, kancelária skráteného vyšetrovania, zasadačka, cela policajného zaistenia a hygienické zariadenia. Na 2. NP východného krídla sa nachádzajú kancelárie pre riaditeľa a zástupcu riaditeľa OO PZ, kancelárie referentov a hygienické zariadenia. Schodisko vedúce na 3. NP, v ktorom sa nachádzajú komerčné priestory je od priestorov využívaných políciou oddelené oceľovou mrežou s dvojkrídlými dverami. Pri rekonštrukcii sa oceľové mreže nahradia priečkou zo sklobetónových tvárnic.

Riešená budova je konštrukčne navrhnutá v montovanom železobetónovom skelete s modulom 6000x6000 mm ako konštrukčný dvojtrakt s nosnými prievlakmi a stropnými dutinovými panelmi hr. 250 mm a dĺžky 5600 mm. Stĺpy sú rozmerov 400x400 mm. Skelet je ukončený koncovými stužidlami, ktoré nesú pórobetónové obvodové steny hr. 400 mm. Konštrukčná výška nadzemných podlaží je 3,300 m a svetlá výška je 2,950 m. V suteréne je konštrukčná výška 2,850 m a svetlá výška 2,500 m. Strecha je riešená ako plochá dvojplášťová, vyspádovaná smerom dovnútra. Nosná časť je tvorená kazetovými strešnými doskami PZS 20/10 uloženými na rošte, ktorý vytvára prevetrávanú vzduchovú medzeru. Spád je vytvorený betónovou spádovou vrstvou, na ktorej sú uložené izolačné strešné panely. Ako strešná krytina sú použité asfaltové pásy. Predmetom rekonštrukcie je zateplenie obalových konštrukcií objektu a výmena výplňových konštrukcií. Na zateplenie obvodových stien a riešenej strechy sa použije tepelná izolácia na báze minerálnej vlny, ako strešná krytina sa navrhuje strešná PVC fólia a pôvodné výplňové konštrukcie sa vymenia za nové s PVC rámom.

Navrhované stavebné úpravy:

- výmena pôvodných drevených okien za nové z PVC rámom, taktiež pôvodných vstupných dverí a garážových brán,
- osekání fasádneho obkladu, zateplenie objektu tep. izoláciou na báze min. vlny,
- odstránenie hydroizolačného súvrstvia strechy Z krídla a zateplenie strešného plášťa Z krídla, montáž hydroizolačnej fólie,
- úprava nášľapných vrstiev podláh vo vybraných miestnostiach,
- rekonštrukcia spích v 1. PP,
- demontáž a montáž nových oceľových ochranných mreží a zábradlí, výmena oplechovaní a ostatných klampiarskych výrobkov
- úprava nástupnej plochy pred hlavným vstupom a zhotovenie nového zastrešenia hlavného vstupu,
- výmena vetracích mriežok v interiéri aj v exteriéri, elektroinšalačných rozvodov a zdroja tepla s rekonštrukciou vykurovacích rozvodov,
- zhotovenie nového štrkového a betónového odkvapového chodníka

Pre umožnenie vstupu do budovy osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu alebo orientácie je v závetří hlavného vstupu situovaná rampa so sklonom 8,75%, ktorej nášľapná vrstva bude zhotovená nová z betónových platní a po oboch stranách rampy sa navrhuje nové zábradlie s horným madlom vo výške 900 mm s dvoma vodiacími tyčami vo výškach 300 mm a 750 mm (presah madla a vodiacich tyčí 150 mm) a pri podlahe rampy na zábradlie oceľová zarážka výšky 100 mm s rozšírením betónovej nástupnej plochy pred hlavným vstupom z dôvodu jej nevyhovujúcej šírky. Na prízemí v priestore WC – ženy je umiestnené WC pre imobilné osoby. Vstupy do všetkých miestností sú vybavené dverami s min. svetlou šírkou 800 mm.

Oddelenie verejného zdravotníctva odboru zdravotníctva sekcie personálnych a sociálnych činností Ministerstva vnútra SR pracovisko Banská Bystrica k danej problematike dáva nasledovné

vyjadrenie:

1. Pri budovaní zariadení osobnej hygieny pre zamestnancov je nutné dodržať kritériá uvedené v bode 18 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 391/2006 Z. z. a vychádzať z počtu zamestnancov podľa pohlavia (muži/ženy), pre ktorých sú tieto zariadenia určené, pretože konkrétne údaje (počty zamestnancov) sú ukazovateľom pre počet záchodových mís, umývadiel, spŕch. Z dôvodu zachovania súkromia zabezpečiť tienenie okien týchto priestorov v súlade s požiadavkou uvedenej legislatívy.
2. Vzhľadom na užívanie objektu aj verejnosťou vyčleniť resp. zriadiť zariadenie osobnej hygieny - WC pre verejnosť. Podľa PD je na prízemí vybudované WC pre osoby s obmedzením pohybu a orientácie vo WC ženy na 1. NP. Dané WC môže byť vyčlenené ako WC – verejnosť muži + ženy, keďže sa v tomto priestore iná záchodová kabína nenachádza.
3. Vzhľadom na to, že sa jedná o rekonštrukciu priestorov, dobudovať pracovisko kriminalistických technikov v súlade s prílohou č. 5 k nariadeniu vlády č. 83/2013 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov a prílohou č. 3 usmernenia Prezídia Policajného zboru č. PPZ-477/JKP-OP-2008 zo dňa 17. júla 2008.
4. V Z krídle na pracovisku kriminalistických technikov je zriadené laboratórium – miestnosť č. 1. 32. V prípade, že je to priestor, kde sa manipuluje s kriminalistickými stopami, je potrebné dobudovať umývadlo s výtokom teplej a studenej vody.
5. Vzhľadom na činnosti vykonávané v kancelárskych priestoroch (práca so zobrazovacími jednotkami), zabezpečiť tienenie okien v súlade s požiadavkou prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami (II. Pracovné prostredie, bod C. Odrazy svetla a oslnenie).
6. Zabezpečiť vetranie vnútorných priestorov (skladov, chodieb, schodísk, miestnosti na upratovanie, zariadení osobnej hygieny) v súlade s požiadavkami uvedenými v Tabuľke č. 4 prílohy č. 2 k vyhláške MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení neskorších predpisov, kde sa požaduje pre priestor zariadení osobnej hygieny, miestností pre upratovačky, skladov výmena vzduchu 10-krát za hodinu, pre chodby a schodiská 2 - 3-krát za hodinu, denné miestnosti/kuchynky 5-krát za hodinu. Odporúčam vetracie otvory - okná opatriť sieťkami proti hmyzu predovšetkým v zariadeniach osobnej hygieny, kuchynkách, špeciálnych skladoch, laboratóriu, ale aj na chodbách vo vyšších podlažiach (na predchádzanie vniknutiu živočíchov – vtákov, do priestorov). V prípade umiestnenia vetracích otvorov vo výške, zabezpečiť vybavenie okna pákovým mechanizmom ovládaným z podlahy miestnosti (podesty). Podľa súčasnej legislatívy sa dvere nepovažujú za otvory na prívod vzduchu prirodzeným vetraním (§ 3 ods. 3 vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z.).
7. V priestoroch Z krídla vybudovať pre pracovisko kriminalisticko-technické miestnosť na upratovanie v súlade s požiadavkami bodu 20 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 391/2006 Z. z. vzhľadom na to, že vykonávajú prácu v teréne a pri manipulácii s kriminalistickými stopami na pracovisku je potrebné zabezpečovať pravidelnú sanitáciu plôch a priestorov.

8. Zabezpečiť vetranie priestorov archívov umiestnených v suterénnych priestoroch v súlade s požiadavkami vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
9. Z dôvodu zásahu do vodovodných rozvodov počas rekonštrukcie, z hľadiska ochrany verejného zdravia overiť kvalitu pitnej vody laboratórnymi analýzami a výsledky rozboru predložiť pred začatím užívania priestorov Oddeleniu verejného zdravotníctva odboru zdravotníctva sekcie personálnych a sociálnych činností MV SR pracovisko Banská Bystrica.
10. Vzhľadom na to, že rekonštrukčné práce objektu budú prebiehať za plnej prevádzky, je potrebné vytvoriť podmienky na pracovisku pre zabezpečenie plynulého výkonu služobných činností, ale v súlade s ochranou a bezpečnosťou zdravia pri práci.

Príloha

PD - Paré č. 1

MINISTERSTVO VNÚTRA SR
oddelenie verejného zdravotníctva
vysunuté pracovisko
Okružná č. 19
974 04 Banská Bystrica

-2-



mjr. MUDr. Agnesa Koprivová
regionálny hygienik MV SR