


# POHLADY


ČELNÝ

BOČNÝ



Skríňa, rozvodnica	VELKOBSAHOVÁ ROZVODNICA NA OMIETKU
Kapacita :	165 TE
Rady pre prístroje :	5
Rozmery skríne :	viď pohľady (kótovanie v mm)
Krytie (zatv./otv.) :	IP 30/20 (minimálne hodnoty)
Trieda ochrany :	I
Mechanická odolnosť :	-
Materiál skríne / dverí :	oceľový plech
Uzatváranie dverí :	zámok
Farba skríne :	biela
Prívody / vývody :	zhora / nahor
Menovité napätie :	Un = 400/230 V AC
Menovitý prúd :	In = 25 A
Menovitá frekvencia :	50 Hz
Skratová odolnosť :	10 kA
Prívodné vedenie :	do 10 mm <sup>2</sup>
Rozvodný systém :	3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
Skratové pomery :	Ik"= 2,93 kA, Ip = 4,23 kA
Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41	
411 - Samočiinné odpojenie napájania	
Základná ochrana : - základná izolácia živých častí	
- zábrany alebo kryty	
Ochrana pri poruche : - samočiinné odpojenie napájania	
- doplnková ochrana prúdovým chráničom	
Poznámka : pre elektro výzbroj rozvádzača je možné použiť iné zariadenia ako sú uvedené, ktoré spĺňajú predpísané parametre a charakteristiky, rozmer skríne je možné prispôsobiť konkrétne použitým zariadeniam.	

Návrh je duševným vlastníctvom autorov a podlieha autorskému zákonu.

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU : Ing.arch. Mário Regec		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT : Ing. Anton ILLÉŠ	VYPRACOVAL : Ing. Matúš ROSTECKÝ	<div>ILLÉŠ ELEKTROPROJEKTY</div> <div>Herlianska 1019, 093 03 Vranov nad Topľou +421905186947     anton.illes@gmail.com</div>	
INVESTOR :    Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava					
MIESTO :        Nám. Andreja Hlinku 1875; 034 01 Ružomberok p.č. 1108; 1109, k.ú. Ružomberok					
STAVBA :  <div>RUŽOMBEROK OO PZ, ZATEPLENIE OBJEKTU</div>					
OBJEKT :        SO 01 - ADMINISTRATÍVNE PRIESTORY OO PZ				STUPEŇ : <div>DRS</div>	SADA :
				FORMÁT : <div>A4</div>	
				DÁTUM : <div>12 / 2022</div>	
ČASŤ :            ELEKTROINŠTALÁCIA A OCHRANA PRED BLESKOM				ARCHÍVNE ČÍSLO : <div>22187RS- D.1.4-13</div>	
OBSAH :          RP2 - NOVÝ PODRUŽNÝ ROZVÁDZAČ					<div>LIST : 1 / 6</div> <div>ČÍSLO : D.1.4-13</div>

