

Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

Martin, 01.10.2019

Vec: Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov – odpoveď

Predmet zákazky: Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zmluvy

Vestník č. 158/2019 zo dňa 05.08.2019, zn.: 22177 – WYP

Na základe žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov doručenej verejnému obstarávateľovi Univerzitná nemocnica Martin, k zákazke s názvom „Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zmluvy“, zverejnenej vo Vestníku č. 158/2019 zo dňa 05.08.2019, zn.: 22177 – WYP poskytujeme nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 54:

V odpovediach zo dňa 26.9.2019 ste na otázku č.49 ohľadne dodatočne doplneného VV odpovedali „Výkaz výmer treba oceniť, lebo germicídne žiariče sú uvedené iba v tomto VV“, no v odpovediach zo dňa 23.8.2019 ste na otázku č.23 odpovedali „Germicídne žiariče sú súčasťou dodávky samostatnej zdravotníckej technológie“.

Keďže predmetom tejto zákazky nie je dodávka zdravotníckej technológie žiadame obstarávateľa o vysvetlenie odpovede č.49.

Odpoveď :

Vaša otázka bola :

ZDRAVOTECHNIKA

- Sú predmetom dodávky a montáže Germicídne žiariče? V PD a vo výkaze výmer sa položky nenachádzajú.

Naša odpoveď:

Germicídne žiariče sú súčasťou dodávky samostatnej zdravotníckej technológie.

Odpoveď vysvetľovala, že germicídne žiariče nepatria do „ZDRAVOTECHNIKY“. ZDRAVOTECHNIKA sa zaoberá vodoinštaláciou, kanalizáciou a zariadeniami predmetmi. ZDRAVOTNÍCKA TECHNOLÓGIA sa zaoberá zdravotníckym zariadením, ako je i germicídny žiarič.

Predložený VV je potrebné oceniť. Poloha a umiestnenie germicídnych žiaričov sú zakreslené vo výkresoch elektro EL 1 pôdorys komplet – SV a EL2 pôdorys komplet ZS.

Otázka č. 55:

Vzhľadom na protichodné odpovede ohľadne germicídnych žiaričov a vylúčenie pochybností čo všetko má byť súčasťou ponuky žiadame obstarávateľa o predloženie nového aktuálneho výkazu výmer, v ktorom budú jasne označené zmeny oproti pôvodnému VV (napr. inou farbou písma, alebo podfarbením zmien).

Odpoveď:

Nakoľko VV germicídnych žiaričov dopĺňa – rozširuje pôvodný VV, nebudeme upravovať pôvodný VV. VV germicídnych žiaričov treba oceniť a doplniť do výslednej ceny za dielo.

Otázka č. 56:

V odpovediach zo dňa 26.9.2019 ste na otázku č.41 odpovedali na prvú časť otázky „Medzi fasádnym a predsadeným oknom bude tesné ostenie. Vnútorňý parapet je nahradený týmto osteníím “.

Nerozumieme ako môže byť parapet nahradený osteníím, pretože sú to 2 úplne odlišné konštrukcie.

Ostenie v stavebníctve znamená vnútorné zvislé orámovanie otvoru dverí alebo okna, v užšom zmysle len obloženie stien dverí alebo okna.

Parapet v stavebníctve znamená krycia doska napr.vymurovaného parapetu –steny pod oknom.

Žiadame obstarávateľa o vysvetlenie jeho odpovede na otázku č.41.

Odpoveď:

Vnútorňý parapet je zapustený v ostení okna, preto bolo napísané že bude nahradený novým osteníím, pretože bude za novým osteníím v rámci obkladu operačnej sály.

Pri obkladoch operačných sál musí byť v mieste pod predsadeným oknom riešený obklad umožňujúci cirkuláciu teplého vzduchu z radiátorov pod exteriérovými oknami.