Súbor údajov pre monitorovací systém

Obchodné meno:	Dopravný podnik Bratislava, a.s.		
Sídlo:	Olejkárska 1, 814 52 Bratislava		
IČO:	00 492 736	Zatriedenie podľa SK NACE:	49.31.0
Celkový potenciál úspor energie (MWh/r):			528,73
Súbor odporúčaných opatrení na zníženie spotreby energie			
Stručný popis súboru odporúčaných opatrení:	Opatrenia na zníženie spotreby energie v časti: Servisná hala sú navrhnuté pre nasledovnú konštrukciu / systém: - stena zvislá nad terénom - strecha plochá, alebo šikmá so sklonom < 45 - otvorové konštrukcie - vykurovací systém - systém osvetlenia Opatrenia na zníženie spotreby energie v časti: Administratívna budova sú navrhnuté pre nasledovnú konštrukciu / systém: - stena zvislá nad terénom - strecha plochá, alebo šikmá so sklonom < 45 - otvorové konštrukcie - systém osvetlenia Opatrenia na zníženie spotreby energie v časti: Vrátnica sú navrhnuté pre nasledovnú konštrukciu / systém: - stena zvislá nad terénom - podlaha nad vonkajším priestorom - strecha plochá, alebo šikmá so sklonom < 45 - otvorové konštrukcie - systém osvetlenia Opatrenia na zníženie spotreby energie v časti: Meniareň sú navrhnuté pre nasledovnú konštrukciu / systém: - stena zvislá nad terénom - strecha plochá, alebo šikmá so sklonom < 45 - otvorové konštrukcie - systém osvetlenia		
Náklady na technológie pre premenu a distribúciu energie (tis. EUR):			0,00
Náklady na výrobné technológie (tis. EUR):			0,00
Náklady na znižovanie energetickej náročnosti budov (tis. EUR):			1 014,19
Iné náklady (tis. EUR):			0,00
Celkové náklady na realizáciu súboru odporúčaných opatrení (tis. EUR):			1 014,19

Sumárne bilančné údaje			
	Pred realizáciou súboru opatrení	Po realizácii súboru opatrení	Rozdiel
Spotreba energie (MWh/r):	1 316,174	787,441	528,733
Náklady na energiu (tis. EUR):	218,975	132,212	86,763

Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia			
	Pred realizáciou súboru opatrení	Po realizácii súboru opatrení	Rozdiel
CO_2 (t/r):	234,8992	149,8217	85,0775
TZL (t/r):	0,0074	0,0050	0,0025
NOx (t/r):	0,1575	0,1050	0,0525
SO_2 (t/r):	0,0009	0,0006	0,0003
CO (t/r):	0,0561	0,0374	0,0187

Ekonomické vyhodnotenie	
Jednoduchá doba návratnosti (roky)	11,69

Reálna doba návratnosti (roky):			5.95
Diskontná sadzba (%):			-6,5
Energetický audítor:	Vladimír Zubričaňák		
Podpis:		Dátum:	20.12.2022