



UPOZORNENIE

PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE INVEŠTOR POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH SIETÍ, ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU V PRÍPADE KOLÍZIE S JEDNOTLIVÝMI PODZEMNÝMI SIETAMI TECHNICKÉ RIEŠENIE KONZULTOVAŤ S JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCAMI A PROJEKTANTOM !!!
V MIESTE OCHRANNÝCH PÁSIEM PODZEMNÝCH SIETÍ VYKONÁVAŤ VÝKOP RUČNE PROJEKT PODLEHA AUTORSKÝM PRÁVAM PROJEKTANTA
KÓPIROVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE BEZ VEDOMIA PROJEKTANTA JE TRESTNÉ
PRI REALIZÁCII STAVBY JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PREDPISY A VOZP A PRÍSLUŠNÉ ZÁKONY, VYHLÁŠKY A NARIADENIA

OCHRANNE PÁSMA VODOVODU A KANALIZÁCIE
Verejný vodovod a verejná kanalizácia do DN 500 1,8 m od osi potrubia
Verejný vodovod a verejná kanalizácia nad DN 500 3,0 m od osi potrubia

LEGENDA

- JESTVUJÚCA SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA DN300
- NAVRHOVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA DN300
- ZÁTKA NA POTRUBIE PRIPOJKY
- DIMENZIA POTRUBIA (mm)
- SKLON (‰) – DĹŽKA (m)
- REVÍZNIA ŠAHTA S OZNAČENÍM
- JESTVUJÚCA REVÍZNIA ŠAHTA
- JESTVUJÚCI VODOVOD DN1000
- NAVRHOVANÝ VODOVOD DN100

ZODP.PROJEKTANT: ING. IVAN BAČA	VYPRACOVAL: ING. JANA BAČOVÁ Bačová	KLASIFIKÁCIA STAVBY: 2 2 2 2	B+B projekt s.r.o Jánošíkova 26, 080 01 PREŠOV PROJEKTOVANIE VODA-KANÁL STAVEBNÝ DOZOR mobil: ivan.baca@slovanet.sk mobil: 0910 935 390	
STAVEBNÍK: Obec Šarišská Trstená, Šarišská Trstená 42, 08214 Pušovce			FORMÁT: 5x44	STUPEŇ: PSV
MIESTO STAVBY: k.ú. Šarišská Trstená, parcely číslo 6/2, 17/2, 18/2, 20/2, 23/2, 25/2, 26/2, 132/13, 132/14			ČASŤ: I.O.	ARCH.Č: 20/23
NÁZOV STAVBY: ŠARIŠSKÁ TRSTENÁ IBV Šilky			DÁTUM: júl 2023	
OBJEKT: SO 02 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA A PRIPOJKY			MIERKA: 1 : 250	
OBSAH: SITUÁCIA V KATASTRÁLNEJ MAPE č.1			VÝKRES Č:	3