## Legenda svítidel:




BARBET–T5–414–PX–D–PP–EP, vč. Zdroje




HOOVER3–414–SP–EP, vč. Zdroje




HOOVER3–424–SP–EP, vč. Zdroje




VERTIGO–236–MAT–PP–EP, vč. Zdroje

HAUND–454–SP–2EP–2S




BARBET–T5–414–BAP–D–PP–EP




GRIFON–254–BAP–EP




HOOVER–258–PP–EP–IP54




HAUND3–355–TCL–SP–EP–DALI

VIPET –I–PC–236–PP–EP, vč. Zdroje

VIPET –I–PC–258–PP–EP, vč. Zdroje




BARBET–T5–254–PX–M–PP–EP, vč. Zdoje




BARBET–T5–424–PX–D–PP–EP, vč. Zdoje




HOUND–355–TCL–SP–EP–DALI,vč. Zdroje




HOUND–424–SP–EP, vč. Zdroje




VERTIGO–255–MAT–PP–EP–, vč. Zdroje

VYRSYL–226–EP,IP44 vč. Zdroje

| | Norma | Název | Em [lx] | Rovnoměrnost | Z | UGR/GR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | 5.7.10.2 | Operační sál 17 | | | | |
| | | Operační sál | 1003 | 0.72 | 0.79 | |
| | | Vstup | 744 | 0.54 | 0.78 | |
| 1.10 | 5.7.10.1 | Příprava pacientů | | | | |
| | | Místo zrakového úkolu 1 | 759 | 0.77 | 0.78 | |
| 1.11 | 5.7.10.1 | Umývárna lékařů | | | | |
| | | Místo zrakového úkolu 1 | 577 | 0.91 | 0.78 | |
| 1.12 | 5.7.10.2 | Operační sál 16 | | | | |
| | | Místo zrakového úkolu 1 | 1087 | 0.70 | 0.79 | |
| 1.13 | 5.7.10.1 | Filtr | | | | |
| | | Místo zrakového úkolu 1 | 434 | 0.81 | 0.79 | |
| 1.14 | 5.7.10.1 | Sterilní sklad | | | | |
| | | Místo zrakového úkolu 1 | 515 | 0.46 | 0.79 | |
| 1.15 | 5.7.10.2 | Operační sál 9 | | | | |
| | | Operační sál | 1031 | 0.64 | 0.77 | |
| | | Vstup | 810 | 0.72 | 0.77 | |
| 1.16 | 5.7.10.1 | Umývárna lékařů | | | | |
| | | Místo zrakového úkolu 1 | 793 | 0.86 | 0.78 | |
| 1.17 | 5.7.10.1 | Příprava pacientů | | | | |
| | | Místo zrakového úkolu 1 | 754 | 0.77 | 0.78 | |
| 1.18 | 5.7.10.2 | Operační sál 10 | | | | |
| | | Místo zrakového úkolu 1 | 1086 | 0.69 | 0.79 | |




Žiarivkové osvetľovacie teleso vstavané - 4x24W , IP54
EP stmívatelený

Žiarivkové osvetľovacie teleso vstavané - 4x18W , IP54
EP plexi kryt

Žiarivkové osvetľovacie teleso vstavané - 2x54W , IP54
dodávka technologie laminar strop

Operačná lampa - dodávka technologie




germicidný žiarič
55 W




germicidný žiarič
30 W

ovládac. skriňa germicidný žiarič
3292A-A20200B - ABB

| Revízie | Vypracoval | Popis obsahu revízie | Dátum |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

LT PROJEKT
PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY

Hlavný inžinier projektu:
ING. LUDĚK TOMEK
Vedúci projektant zákazky:
ING. JAN ZAMRZLA

Investor:
Fakultná nemocnica s poliklinikou
F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu č. 1, 975 17 Banská Bystrica
Tel. +421 484 411 111 www.fnspfdr.sk

| Profesia: | Spracovateľ oddielu | |
|---|---|---|
| EL | EI PROJEKT s.r.o., Nemanická 14/440, České Budějovice 370 10<br>Tel: +420 387 018 155 Fax: +420 387 220 007<br>E-mail: frantisek.mraz@eiprojekt.cz | |
| Zodpovedný projektant: | Vypracoval: | Kontroloval: |
| ING. FRANTIŠEK MRÁZ | ING. FRANTIŠEK MRÁZ | ING. FRANTIŠEK MRÁZ |
| | | |

Autorizácia:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Akcia: | KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA OPERAČNÝCH SÁL, URGENTNÉHO PRÍJMU A CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE FAKULTNEJ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU F. D. ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA | Zákazkové číslo: | DPS 22 - 2011 |
| | | Dátum: | 10 - 2011 |
| | | Formát: | A1 |
| Objekt: | PRÍSTAVBA A REKONŠTRUKCIA BLOKU A – I.ETAPA SO 01.1 | Stupeň: | REALIZÁCIA STAVBY |
| Obsah: | F.1.1.06 SILNOPRÚDOVÉ ELEKTROINŠTALÁCIE<br>LEGENDA SVETIEL | Mierka: | Číslo výkresu: F1.1.06-135 |

Paré: