



PÔDORYS 2.NP



POZNÁMKA
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VYHOTOVENÁ VÝHRADNE PRE POTREBY VYDANIA STAVEBNÉHO POVOLENIA
PRE REALIZÁCIU STAVBY BUDE VYPRACOVANÝ REALIZAČNÝ PROJEKT
DIMENZIE ROZVODOV, TYP A MATERIÁL ZABUDOVANÝCH ZARIADENÍ A KOMPONENTOV BUDE UPRESNENÝ V REALIZAČNEJ DOKUMENTÁCII



LEGENDA

	VETRANIE – rekuperčné LOKÁLNA REKUPERČNÁ VETRAČIA JEDNOTKA VIESSMANN VITOVENT 200-D HR A55, účinnosť 91% Qvzd.–5m3/h, Ei: 230V/ 25W, 3,7kg
--	---

REKUPERČNÉ VETRANIE

PROJEKTANT	BITTER TIBOR	ATC PROJEKT TIBOR BITTER-projektant IZB aqua-therm-clima <small>zdroj:tehnika,vykurovanie klimatizacia,vzduchotechnika Roľníckej školy 13, 945 01 Komárno tel: 0905 503 615, 0903 615 501 E-mail: atcprojekt@probox.sk</small>	
KRESLIL	BITTER TIBOR		
AUTOR PROJEKTU	ING. JURAJ ĎURIČEK		
INVESTOR	OBEC RADVAŇ NAD DUNAJOM		
Miesto stavby	RADVAŇ NAD DUNAJOM		
NÁZOV STAVBY		ZATEPLENIE OBECNÝCH OBJEKTOV SO 01 - Obecný úrad	
		PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	
Časť	PÔDORYS 2.NP	MIERKA	Č. VÝKRESU
		1:75	VZT-2