



LEGENDA MIESTNOSTI

Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA /m ²	INTENZITA OSVETLENIA
101	HALA	129,42	(P1) 150 Lx
102	SCHODISKOVÝ PRIESTOR	30,7	
103	PREDSEIŇ	3,3	
104	WC - MUŽI	8,75	
105	PREDSEIŇ	4,05	
106	WC - ŽENY	4,7	
107	REŠTAURÁCIA	95,0	
108	BAR	16,5	
109	SKLAD	4,0	
110	CHODBA	3,6	
111	PRÍPRAVA	15,9	
112	KUCHYŇA	13,5	
113	WC ŽENY	1,3	
114	PREDSEIŇ	4,2	
115	ŠAŤŇA MUŽI	11,0	
116	SPRCHA MUŽI	0,85	
117	WC MUŽI	1,3	
118	SKLAD	19,8	
119	SUŠIAREŇ	18,00	
120	CHODBA	25,9	
121	SALÓNİK	12,7	
122	POTRUBNÝ PRIESTOR	606,8	
123	SCHODISKOVÝ PRIESTOR	21,55	
124	ŠATŇIARKA PŘEBAHLIŠŤKOV	14,71	(P1) 300 Lx
125	SPOJOVACÍ PRIESTOR	111,4	
126	VSTUP REŠTAURÁCIE	11,6	
	ZÁDVERIE	9,18	(P1) 100 Lx

ROZVODNÁ SÚSTAVA : 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN-S
OCHRANNÉ OPATRENIE PODLA STN 33 2000.4.41
: ČI. 411 SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA
: ČI. 412 DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA
VONKAJŠIE VPLYVY : UVEDENÉ SÚ V PROTOKOLE

ZMENA	PREVED	PODPIS
VYPRACOVAL	Ing. Kaleta Gabriel	
KONTROLOVAL	Ing. Klešč Vladimír	
PROJ. SO,PS	Ing.arch. Patrik Panda	
OBEČ	Trebišov	
INVESTOR	Mesto Trebišov	
STAVBA	Obnova mestskej plavárne v Trebišove	
OBJ.-PS.	SO 01 – Hlavný objekt Elektroinštalácia	
OBSAH	Bazén I.NP	
POČET A4	2	STUPEN RP
DÁTUM	08/2016	ČZAK
MIERKA	1:100	Č.VYKR
KÓTOVANÉ V	mm	02