



Č.m.	Názov miestností	Plocha (m2)
01	Schody	14,80
02	Chodba	13,10
03	Šatňa ženy	15,00
04	Predsieň	6,00
05	Sprcha ženy	0,80
06	WC ženy	1,30
07	Práčovňa	51,50
08	Sušiareň	19,90
09	Žehliareň	36,80
10	Chodba	25,80
11	Kancelária	11,60
12	Kuchynka údržba	9,50
13	Šatňa údržba	11,70
14	Predsieň	5,10
15	WC	1,50
16	WC	1,50
17	Sprcha	1,60

LEGENDA :

- Vypínač č.1
- Vypínač č.6
- Vypínač č.5
- Svetidlo stropné, bodové
- Svetidlo žiarivkové dvojité
- Svetidlo stropné žiarovkové
- Svetidlo nástenné
- Svetidlo nástenné s čidlom
- Hlavný rozvážač
- Kábel CYKY-J 3x1,5 mm2
- Kábel CYKY-J 5x1,5 mm2
- Kábel CYKY-O 3x1,5 mm2

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je riešená v zmysle
STN 33 2000-4-41 nasledovne: 3+PEN/NPE~50Hz, 400/230V/TN-C-S
- v normálnej prevádzke: - ochrana izolovaním
- ochrana krytmi
- pri poruche: - ochrana samočinným odpojením napájania

Vypracoval : Ing.Vajko Attila	Schválil : Ing.Vajko Attila	
Investor :	Domov sociálnych služieb, Čeláre - Kirt' 189	
Názov stavby :	Rekonštrukcia práčovne DSS Čeláre - Kirt' Časť : Elektrická inštalácia	
Názov výkresu :	Svetelné obvody	Stupeň : SP
Číslo výkresu :	Príloha č.3	Veľkosť : 2A4
		Dátum : 11/2017
		Mierka :