



Č.m.	Názov miestností	Plocha (m2)
01	Schody	14,80
02	Chodba	13,10
03	Šatňa ženy	15,00
04	Predsieň	6,00
05	Sprcha ženy	0,80
06	WC ženy	1,30
07	Práčovňa	51,50
08	Sušiareň	19,90
09	Žehliareň	36,80
10	Chodba	25,80
11	Kancelária	11,60
12	Kuchynka údržba	9,50
13	Šatňa údržba	11,70
14	Predsieň	5,10
15	WC	1,50
16	WC	1,50
17	Sprcha	1,60

LEGENDA :

- ~ Zásuvka 230V
- ~ Zásuvka 230V dvojité
- Kábel CYKY-J 3x2,5 mm²
- ... Kábel CYKY-J 5x2,5 mm²
- Kábel CYKY-J 5x10 mm²
- Kábel CYKY-J 5x4 mm²
- Kábel CYKY-J 3x1,5 mm²
- CY10
- Hlavný rozvádzač
- Rozvodná krabica

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je riešená v zmysle
STN 33 2000-4-41 nasledovne: 3+PEN/NPE~50Hz, 400/230V/TN-C-S
- v normálnej prevádzke: - ochrana izolovaním
- ochrana krytmi
- pri poruche: - ochrana samočinným odpojením napájania

Vypracoval :	Ing.Vajko Attila	Schválil :	Ing.Vajko Attila
Investor :	Domov sociálnych služieb, Čeláre - Kirt' 189		
Názov stavby :	Rekonštrukcia práčovne DSS Čeláre - Kirt' Časť : Elektrická inštalácia		
Názov výkresu :	Zásuvkové obvody a pospojovanie	Stupeň :	SP
Číslo výkresu :	Príloha č.2	Veľkosť :	2A4
		Dátum :	11/2017
		Mierka :