



Legenda hmôt a značiek

- jestvujúce konštrukcie
- nové konštrukcie, (podlahy, obklady, priečka, dvere, zariadeníové predmety)
- domurovanie priečky hr. 150mm z prôbetónových tvaroviek na tenkovrstvú lepiacu maltu

(Pr1) - nová podlaha nasledovnej skladby: - keramická protišmyková dlažba 300x300mm, hr. 8mm + lepiaca malta hr. 7mm
- stierková hydroizolácia (Schomburg, MAPEI) + samonivelačná stierka NIVELIT hr. 5,0mm
- betónová mazanina hr. 65mm (40+25) + sieťovina S4/150 x S4/150mm
- rozvody podlahového vykurovania na systémové dosky UHP55 hr.58mm (33+25)
- hydroizolácia HYDROBIT plošne natavený + NAP
- podkladný betón hr. 100mm + sieťovina S6/150 x S6/150mm

(Vsp) - nový zavesný sadrokartónový podhľad na CD rošt - vodovzdorný hr. 12,5mm
(Dv1) - nové drevené dvere 900x1970 plné - hladké s podlažkou do ocelevej zárubne + úprava pre TTPO + nadsvetlík = 2 rady sklobetónu (200x200mm) o ploche 400x1000mm
(Sp1) a (Sp2) - sprchové deliace priečky - vysokotlaký laminát = dosky HPL 800x2000x11mm, priečky budú osadené na nastaviteľných nožičkách na podlahe, kotvenie do zadných stien a do stropu
(Km1) - nástenné madlo krakorcové vo WC pre TTPO, sklopné, oceľové trubkové C-317-000 - 1pár
(Ss1) - sklopné sedadlo na sprchovanie pre TTPO
(Do1) - drevený obklad ostenia dverí (0,5x1,8m) tatranský profil hr. 10mm (ako pôvodný) + 2 x syntetický náter
(Op1) - oceľový valcovaný preklad 2 x L100x100x8mm * 1,5m x 4ks x 12,20kg = 73,20kg
(Vt1) - ventiliátor zapojený do flexo potrubia - opatrený plastovou mriežkou a siefkou proti hmyzu

Legenda miestností

Č.m.	Názov miestností	Plocha /m²/	Podlaha	Povrch. úprava	
				stien	stropu
01	Kúpeľňa	12,60	protišmyková ker. dlažba (Pr1)	keramický obklad	vodovzdorný sadrokartónový podhľad (Vsp)
02	Toaleta	07,70	protišmyková ker. dlažba (Pr1)		

Km - nástenné madlo krakorcové vo WC pre TTPO, sklopné, oceľové trubkové C-317-000 - 1pár osadené po oboch stranách záchodovej misy vo vzájomnej vzdialenosti 600mm a vo výške 780mm nad podlahou.

Dvere do WC pre TTPO sú drevené hladké s polodrážkou, plné upravené pre telesne postihnutých, rozmeru 900x1970mm prah bezbarierový - prechodový profil dvere sú opatrené - z oboch strán okopným nerezovým plechom do výšky 400mm, a plastovým alt. nerezovým madlom vo výške 850mm, zámok dverí musí byť odsúhlasený aj z vonkajšej strany.

Horná hrana záchodovej misy pre TTPO musí byť vo výške 500mm nad podlahou. Ak sa nepoužije špeciálna misa pre TTPO podbetonuje sa v rovnakom pôdorysnom tvare v hr.50-100mm v závislosti od použitej záchodovej misy. Na voľnej stene kúpeľni musí byť osadené zrkadlo a sklopná odkladacia plocha.

Umývadlo musí mať hornú hranu osadenú vo výške 870-900mm; musí mať pákovú batériu osadenú vo výška najviac 1200mm nad podlahou

Sprcha musí byť vybavená sklopným sedadlom, ručná sprcha s pákovým ovládaním a držadlá musia byť umiestnené v dosahu zo sedadla.

Projekt pre stavebné úpravy

Projektant	PRO T&TARCH - Ing. Norbert TÓTH			Č.sady	
Investor	Domov sociálnych služieb * Čeláre - Kirt' 189			Dátum	09/2017
Stavba	Rekonštrukcia sociálnych zariadení v počte 4, v budove Breza v areály DSS Čeláre - Kirt'.			Formát	2 A4
Obsah	Nový stav: pôdorys riešenej časti prízemia			Mierka	1:50
			Č.výkr. 6		